

PLANTA DE DETECTOR DE FUMAÇA

ESCALA: 1: 125

LEGENDA
DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA (DOF) INSTALAÇÃO APARENTE NO TETO
CENTRAL DE ALARME DE DETECÇÃO DE FUMAÇA, INSTALAÇÃO APARENTE ALTURA 1,20M
SIRENE, INSTALAÇÃO APARENTE – ALTURA 3,00M
QUEBRA VIDRO, INSTALAÇÃO APARENTE – ALTURA 1,50M
TUBULAÇÃO EMBUTIDA SOBRE O TETO, PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"
INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE OU DESCE
INDICAÇÃO DOS CONDUTORES DO SISTEMA DE ALARME / DETECÇÃO DE FUMAÇA
CX 4" x 4" (o) SOBRE A LAJE

NOTA:

1 – DIMENSÕES COTADAS ESTÃO EM METROS, TUBULAÇÃO EM POLEGADAS:

2 – CONDUTORES NÃO COTADOS SÃO DO TIPO FLEXÍVEL: DOTADOS DE ISOLAMENTO PARA 750V DE COBRE SEÇÃO MINIMA 1,5MM²

REFERÊNCIAS : NBR – 9441; 1998 ABNT
CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CMBRO

PAS www.pasnet.com.br

ANO:	TIPO:	FOLHA:	MODIFICAÇÕES:
2014	INC.	2 / 2	
			B
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE PARECIS	LOCAL: LINHA 75 - ZONA URBANA		C
OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - PLANTA DETECTORES DE FUMAÇA - DETALHES E LEGENDAS -		ÁREAS: VER ARQUITETÔNICO	D / E / F
AUTOR:	DES.:	DATA: MARÇO DE 2014	G
VISTO: PREFEITURA MUNICIPAL:		DIM.: METRO	H
AUTOR:		ESC.: INDICADA	I