



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

DESPACHO

Da: Delegacia Geral da Polícia Civil - DGPC
Para: Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL
Processo Nº: 0037.003362/2017-91

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimento.

Senhor(a) Superintendente,

Em resposta ao pedido de esclarecimento 0101559, formulado pela empresa ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., temos a esclarecer o que segue:

Quanto a especificação do forro de fibra mineral, Utilizamos como referência o forro Ecomin Filigran/Knauf em painéis 13mm x 625x625 mm, ou equivalente técnico.

Quanto ao questionamento referente ao forro de fibra mineral, No item 16.4 – qualificação técnica do edital, menciona “Comprovando a execução de obras ou serviços de construção civil de características semelhantes ao objeto da licitação”, Portanto existe semelhança entre Forro Pacote especificado pela construtora e Forro de Fibra Mineral mencionado no projeto. Sendo assim, certificamos mediante consulta técnica **não haver impedimentos** com relação ao questionamento citado.

Diante do exposto, e não havendo mais esclarecimentos a serem prestados, devolvemos o presente processo para que seja dado prosseguimento ao certame licitatório.

Atenciosamente

Eliseu Muller de Siqueira

Delegado Geral da Polícia Civil



Documento assinado eletronicamente por **ELISEU MULLER DE SIQUEIRA**, **Delegado-Geral de Polícia Civil**, em 20/09/2017, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0105872** e o código CRC **8962DCE6**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0037.003362/2017-91

SEI nº 0105872