

▪ Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

Pregão nº 1042019

No Item: 1

Nome do Item: LIVRO INFORMÁTICA

Descrição do Item: O nobreak inteligente com o sistema de dupla conversão, potências de 20 kVA, para aplicações que necessitam de forma de onda senoidal pura. Com baterias de longa duração e alta confiabilidade, para aplicações que exigem longos períodos de autonomia. Deve ter entrada e saída diversificadas e bypass automático / manual. Transformador isolador com o nível de proteção dos equipamentos conectados (em modo inversor ou bypass), isolando eletricamente a entrada da saída do nobreak., Potência máxima: 20000VA/16000W; Indicado para cargas críticas; Conexão de entrada: Barras de Terminais (Bornes); Fator de potência 0,8; Expansão de autonomia; Entrada Bivolt ou Monovolt 220V; Saída 115/127~selecionável; Frequência 60 Hz; Display LCD; Tempo de transferência zero; Deve ter pelo menos 8(oito) proteções para a carga contra problemas da rede elétrica; Deve ter pelo menos 32 (trinta e duas) baterias internas de 17Ah/ 192V; Peso bruto até 600 kg; Dimensões A x L x P [mm]: 1014 x 610 x 1186; Tempo de recarga das baterias internas: 10 a 15 horas; MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 40.000 horas; MTTR (Tempo Médio para Reparos): 120 minutos; Faixa de temperatura [°C]: 0-40; Forma de onda no invers

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Sessões Públicas: [Atual](#)

Sessão Pública nº 1 (Atual)

CNPJ: 27.082.945/0001-56 - **Razão Social/Nome:** FAS COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA

- [Intenção de Recurso](#)

▪ Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

Conforme jurisprudência pertinente, declaramos intenção de recurso pelos motivos: Somos revenda de equipamentos UPS e adquirimos nosso equipamentos SMS direto do fabricante GE-Legrand. O preço de custo que temos para esse nobreak é muito próximo do preço ofertado pela Life Tech, ou seja, impraticável o preço ofertado pela licitante hora habilitada. Solicito que peçam a Life Tech mapa de preços para análise conforme jurisprudência pertinente.

Fechar