

ESCLARECIMENTO PE 269/2019

Eliano - Licitare <eliano@licitare.com.br>

Sex, 20/09/2019 10:15

Para: zetasupelro@hotmail.com <zetasupelro@hotmail.com>

Bom dia senhor pregoeiro tudo bem?

Preciso esclarecer uma duvida referente ao pregão 269/2019 que vai ocorrer dia 25/09/2019

Referente ao item abaixo:

38	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	und	500	50,89
----	--	-----	-----	-------

Pergunto: podemos ofertar o reator 2x20W conforme descrição abaixo?

“REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20 W”?

Aguardo retorno.

	Eliano Pozuch Departamento Licitações www.licitare.com.br	 (55) 3739-1206  Rua do Comércio, 1055 - Centro CEP 98410-000 - Toquarucu do Sul/RS	
---	---	---	--

Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

DESPACHO

De: SUGESP-CONAD

Para: SUGESP-GCOM

Processo Nº: 0042.175781/2019-17

Assunto: Análise e providência

Senhora Gerente,

Em atendimento ao Despacho SUPEL-ZETA (7981938), venho por meio deste informar que o reator deve ser conforme o descrito "REATOR ELETRÔNICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W", pois um reator de maior potência afetaria na vida útil das lâmpadas.

Atenciosamente.

Leandro Luis Paese

Eng. Eletricista - Sugesp/Conad/GMS



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Luis Paese, Assessor(a)**, em 23/09/2019, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **7994870** e o código CRC **F02E3AA8**.

RE: ESCLARECIMENTO PE 269/2019

Zeta Supel

Seg, 23/09/2019 11:18

Para: Eliano - Licitare <eliano@licitare.com.br>

📎 1 anexos (152 KB)

SEI_ABC - 7994870 - DespachoRESP.pdf;

Bom dia,

Segue, em anexo, resposta fundamentada da Pasta Gestora, referente ao Pedido de Esclarecimento realizado por vossa empresa, concernente ao PE nº 269/2019 que tem como objeto: Aquisição de material de consumo e permanente, sendo (betoneira, rolo de espuma, espátula de aço entre outros), para atender as necessidades da Coordenação de Gestão de Núcleos Administrativos - CONAD, na manutenção predial do Palácio Rio Madeira, a pedido da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos/SUGESP.

De: Eliano - Licitare <eliano@licitare.com.br>

Enviado: sexta-feira, 20 de setembro de 2019 10:15

Para: zetasupelro@hotmail.com <zetasupelro@hotmail.com>

Assunto: ESCLARECIMENTO PE 269/2019

Bom dia senhor pregoeiro tudo bem?

Preciso esclarecer uma duvida referente ao pregão 269/2019 que vai ocorrer dia 25/09/2019

Referente ao item abaixo:

38	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	und	500	50,89
----	--	-----	-----	-------

Pergunto: podemos ofertar o reator 2x20W conforme descrição abaixo?

“REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20 W”?

Aguardo retorno.

	<p>Eliano Pozuch Departamento Licitações www.licitare.com.br</p>	<p>☎ (55) 3739-1206 📍 Rua do Comércio, 1055 - Centro CEP 98410-000 - Toquorucu do Sul/RS</p>
---	---	--



Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

RESPOSTA

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 269/2019/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0042.175781/2019-17

INTERESSADO: Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

OBJETO: Aquisição de material de consumo e permanente, sendo (betoneira, rolo de espuma, espátula de aço entre outros), para atender as necessidades da Coordenação de Gestão de Núcleos Administrativos - CONAD, na manutenção predial do Palácio Rio Madeira, a pedido da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos/SUGESP.

Trata o presente de resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa licitante, encaminhado por meio eletrônico para esta **Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO**, que procedeu à análise do pedido de esclarecimento, em relação aos termos do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 269/2019/ZETA/SUPEL/RO**, informando o que se segue:

1. DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

O aviso de licitação referente ao **Pregão Eletrônico Nº 269/2019/SUPEL/RO**, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia em **13.09.2019**, com data de abertura marcada para o dia **25.09.2019**. De acordo com o **subitem 4.1** do Edital, que fixa em até **03 (três) dias úteis** antes da data de abertura da sessão pública o prazo para solicitar o esclarecimento, que no presente caso foi informado por meio de mensagem eletrônica em **20.09.2019** encaminhada para o endereço eletrônico **zetasupelro@hotmail.com**, portanto, encontrando-se TEMPESTIVO.

2. DOS ARGUMENTOS DA LICITANTE:

Em suas razões conforme previsto no pedido de esclarecimento acostado aos autos, a empresa questiona:

“Questionamento 1: Referente ao item abaixo: 38 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W und 500 50,89. Pergunto: podemos ofertar o reator 2x20W conforme descrição abaixo? “REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20 W”?”.

3. DO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE:

Em atendimento ao pedido de esclarecimento em epígrafe, esta Equipe de Licitação reportou-se à SUGESP, órgão responsável pela elaboração do seu respectivo Termo de Referência, que assim se pronunciou, em síntese:

“Resposta ao Questionamento 1: o reator deve ser conforme o descrito "REATOR ELETRÔNICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W", pois um reator de maior potência afetaria na vida útil das lâmpadas.”

4. DA DECISÃO:

Diante do exposto, e em atenção à resposta elaborada pelo servidor Leandro Luis Paese, Eng. Eletricista - Sugesp/Conad/GMS, entendemos pelo prosseguimento do certame.

Dê ciência às Licitantes, após divulgue-se esta decisão junto ao site www.supel.ro.gov.br, bem como se procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Porto Velho, 23 de setembro de 2019.

FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Pregoeira da Equipe ZETA/SUPEL/RO
Mat. 300148746



Documento assinado eletronicamente por **Fabíola Menegasso Dias, Pregoeiro(a)**, em 23/09/2019, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **7998843** e o código CRC **8A518C4C**.



Resposta 23/09/2019 12:01:39

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 269/2019/SUPEL/RO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0042.175781/2019-17 INTERESSADO: Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP OBJETO: Aquisição de material de consumo e permanente, sendo (betoneira, rolo de espuma, espátula de aço entre outros), para atender as necessidades da Coordenação de Gestão de Núcleos Administrativos - CONAD, na manutenção predial do Palácio Rio Madeira, a pedido da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos/SUGESP. Trata o presente de resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa licitante, encaminhado por meio eletrônico para esta Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO, que procedeu à análise do pedido de esclarecimento, em relação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico Nº 269/2019/ZETA/SUPEL/RO, informando o que se segue: 1. DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: O aviso de licitação referente ao Pregão Eletrônico Nº 269/2019/SUPEL/RO, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia em 13.09.2019, com data de abertura marcada para o dia 25.09.2019. De acordo com o subitem 4.1 do Edital, que fixa em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública o prazo para solicitar o esclarecimento, que no presente caso foi informado por meio de mensagem eletrônica em 20.09.2019 encaminhada para o endereço eletrônico zetasupelro@hotmail.com, portanto, encontrando-se TEMPESTIVO. 2. DOS ARGUMENTOS DA LICITANTE: Em suas razões conforme previsto no pedido de esclarecimento acostado aos autos, a empresa questiona: "Questionamento 1: Referente ao item abaixo: 38 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W und 500 50,89. Pergunto: podemos ofertar o reator 2x20W conforme descrição abaixo? "REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20 W"?". 3. DO ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE: Em atendimento ao pedido de esclarecimento em epígrafe, esta Equipe de Licitação reportou-se à SUGESP, órgão responsável pela elaboração do seu respectivo Termo de Referência, que assim se pronunciou, em síntese: "Resposta ao Questionamento 1: o reator deve ser conforme o descrito 'REATOR ELETRÔNICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W", pois um reator de maior potência afetaria na vida útil das lâmpadas.". 4. DA DECISÃO: Diante do exposto, e em atenção à resposta elaborada pelo servidor Leandro Luis Paese, Eng. Eletricista - Sugesp/Conad/GMS, entendemos pelo prosseguimento do certame. Dê ciência às Licitantes, após divulgue-se esta decisão junto ao site www.supel.ro.gov.br, bem como se procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei. Porto Velho, 23 de setembro de 2019. FABÍOLA MENEGASSO DIAS Pregoeira da Equipe ZETA/SUPEL/RO Mat. 300148746

Fechar