

Solicitação de esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 571/2019 SUPEL/RO

Zena Noieder <zena.noieder@rta.com.br>

Qua, 15/01/2020 13:27

Para: gamasupel@hotmail.com <gamasupel@hotmail.com>

Cc: 'Victor Silva' <victor.silva@rta.com.br>

À

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO

Equipe de licitação GAMA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 571/2019 – Aquisição de Nobreak

Senhor(a) Pregoeiro,

De acordo com o item 4.1 do edital, solicitamos esclarecimento quanto à especificação técnica, segue:

1) No item 1 do ANEXO I DO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA informa:

Nobreak trifásico com as seguintes especificações: Tensão entrada: 220V (3FNT), Tensão saída: 220V (3FNT), Formato de Torre, Fator de potência de saída maior ou igual 0,9pu, Potência 20 kVA e maior ou igual a 18 kW, Display de sinalizações relevantes, Tempo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, **tempo de autonomia**, entre outros, Tempo de garantia igual ou maior que 1 ano.

Pergunto: Qual é o tempo de autonomia das baterias em minutos?

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,



Zena Noieder
Licitações

(11) 2171-3244

Fax (11) 2171-3224

Rua Dom Aguirre, 515 | São Paulo

CEP: 04671-245

www.rta.com.br

CERTIFICAÇÕES:



PARCERIAS:



RE: 22.01.2020 SUPEL

LIMA LICITAÇÕES <andre@limalicitacoes.com.br>

Qui, 16/01/2020 14:35

Para: 'Vendas' <vendas@delbrasups.com.br>; gamasupel@hotmail.com <gamasupel@hotmail.com>**Cc:** diego@delbrasups.com.br <diego@delbrasups.com.br>; 'Carlini Delbrasups' <carlini@delbrasups.com.br>

📎 1 anexos (118 KB)

Esclarecimento técnico.pdf;

Boa tarde!

A

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES

A/C Sr. (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 571/2019/GAMA/SUPEL/RO

DATA DE ABERTURA: 22 de janeiro de 2020.

HORÁRIO: às 10h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>

Segue em anexo solicitação de esclarecimento técnico do edital supracitado acima.

Atte.

| **ANDRÉ LIMA**| telefone: [+55 \(11\) 3777-9130](tel:+55(11)3777-9130)| celular: [+55 \(11\) 94279-1866](tel:+55(11)94279-1866)| e-mail: andre@limalicitacoes.com.br| site: www.limalicitacoes.com.br

| endereço.: Flórida, 1758 – 9º andar | Cid Monções | São Paulo SP

| CEP: 04565-912

From: Vendas [mailto:vendas@delbrasups.com.br]**Sent:** Thursday, January 16, 2020 9:15 AM**To:** andre@limalicitacoes.com.br**Cc:** diego@delbrasups.com.br; 'Carlini Delbrasups' <carlini@delbrasups.com.br>**Subject:** ENC: 22.01.2020 SUPEL

André, bom dia!

SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO

N°. 571/2019/GAMA/SUPEL/RO

Se possível, poderia solicitar esclarecimento em relação ao tempo de autonomia necessária para o equipamento?

O edital não especifica.

Fico no aguardo.

Atenciosamente,



De: Diego [<mailto:diego@delbrasups.com.br>]
Enviada em: quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 16:24
Para: 'Vendas'
Assunto: RES: 22.01.2020 SUPEL

Boa tarde

YDC3320 + 02 TRANSFORMADORES AUTO DE 20KVA+ favor verificar o tempo de autonomia

Em relação aos outros itens também poderemos incluir , porem é necessário comprar e revender .

Ats

Diego

De: Vendas [<mailto:vendas@delbrasups.com.br>]
Enviada em: quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 16:08
Para: diego@delbrasups.com.br
Assunto: ENC: 22.01.2020 SUPEL

Diego, boa tarde!

Se possível, encaminhar posicionamento referente ao e-mail abaixo.

Atenciosamente,



De: Vendas [<mailto:vendas@delbrasups.com.br>]
Enviada em: terça-feira, 14 de janeiro de 2020 10:56
Para: diego@delbrasups.com.br
Assunto: 22.01.2020 SUPEL

Bom dia!

Por gentileza, analisar se atendemos o solicitado nesta licitação.
Segue informações abaixo.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Nobreak trifásico com as seguintes especificações: Tensão entrada: 220V (3FNT), Tensão saída: 220V (3FNT), Formato de Torre, Fator de potência de saída maior ou igual 0,9pu, Potência 20 kVA e maior ou igual a 18 kW, Display de sinalizações relevantes, Tempo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros, Tempo de garantia igual ou maior que 1 ano.	Unidades	3
2	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 160A, interrupção de curto-circuito até 80kA (380/415V)	Unidade	1
3	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 100A, interrupção de curto-circuito até 80kA (380/415V)	Unidades	2
4	Chave Seccionadora Tripolar de fusível NH 100A, com placa de montagem	Unidades	2
5	Quadro de Comando 800X600X200mm, confeccionada em chapa de aço carbono e com Placa de Montagem.	Unidade	1
6	Cabo Flexível de Cobre, com 35mm, Tensão Nominal 450/750V	Metros	30
8	Terminal de compressão tipo olhal 35mm	Unidades	40
9	Canaleta em PVC 150X50mm perfurada por 2 metros	Unidades	2

Atenciosamente,



RAISSA CRISTINA
ASSISTÊNCIA COMERCIAL

☎ 11 3754 0464 ✉ vendas@delbrasups.com.br
☎ 11 4653 4921 🌐 www.delbrasups.com

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO TÉCNICO

A
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES
A/C Sr. (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 571/2019/GAMA/SUPEL/RO
DATA DE ABERTURA: 22 de janeiro de 2020.
HORÁRIO: às 10h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>


OBJETO:

Aquisição de material permanente e consumo, sendo equipamentos de Nobreak's e entre outros materiais para instalação no **TUDO AQUI NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ**, para atender as necessidades da Coordenadoria dos Núcleos Administrativos/CONAD, a pedido da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos/SUGESP.


A empresa **DELBRAS COMERCIO E IMPORTACAO DE NO BREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 07.607.171/0001-22, sociedade comercial com sede na RUA SANTO ANTONIO, 177 - PORTÃO - ARUJÁ - SP - CEP 07411-170, neste ato representada pelo seu Administrador (a) Sr. (a) **JOSE CARLINI FILHO**, brasileiro, inscrito sob o CPF/MF nº 050.649.768-28, e documento de identidade nº 16.414.207 SSP/SP e seu procurador **ANDRÉ LIMA ANTÔNIO**, analista de licitação, portador do RG nº 24.797.135-2 SSP/SP, inscrito sob o CPF/MF nº 184.763.708-65, vem por meio de suas atribuições solicitar ao corpo técnico o questionamento à seguir:

Pergunta: Qual é o tempo de autonomia necessária para o equipamento?

ARUJÁ, 16 DE JANEIRO DE 2020



DELBRAS COM. DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI- EPP
JOSE CARLINI FILHO
SÓCIO - DIRETOR



DELBRAS COM. DE NO-BREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI- EPP
ANDRÉ LIMA ANTONIO
ANALISTA DE LICITAÇÃO
PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 571/2019

Licitação - Logmaster <licitacao@logmaster.com.br>

Qui, 16/01/2020 18:01

Para: gama@hotmail.com <gama@hotmail.com>

Cc: gamasupel@hotmail.com <gamasupel@hotmail.com>



LOGMASTER | Energia Ininterrupta

www.logmaster.com.br

Prezado Sr. Pregoeiro Rogério e Comissão de Licitação,

Boa tarde,

A empresa Logmaster Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.035.204/0001-56, sediada na Rua Santos Pedroso, nº 237, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 571/2019 vêm por intermédio deste questionar:

- 1. Com relação ao item 1 do Termo de Referência – “Nobreak trifásico com as seguintes especificações: Tensão entrada: 220V (3FNT), Tensão saída: 220V (3FNT), Formato de Torre, Fator de potência de saída maior ou igual 0,9pu, Potência 20 kVA e maior ou igual a 18 kW, Display de sinalizações relevantes, Templo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros, Tempo de garantia igual ou maior que 1 ano.”**

O descritivo não informa qual a autonomia desejada nem o características do banco de baterias.

Sendo assim, está correto nosso entendimento que deve ser fornecido **somente** o Nobreak sem banco de baterias?

- 2. Quantos equipamentos serão destinados para a cidade de Ji-Paraná e para a cidade de Ariquemes?**
- 3. Com relação a instalação no item 5.1 – “A instalação do objeto solicitado será de inteira responsabilidade dos servidores da elétrica da COORDENADORIA DE NÚCLEOS ADMINISTRATIVOS - CONAD.”**

Informamos que uma vez que os Nobreaks forem instalados por profissionais que não façam parte da Rede de Assistência Técnica Credenciada da Fabricante, os equipamentos perdem toda e qualquer garantia, visto que uma falha humana pode comprometer/danificar/inutilizar o equipamento.

Sendo assim, sugerimos que a instalação seja realizada pela Assistência Técnica Credenciada do Fabricante afim de manter a garantia de 1 ano solicitada.

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno.

Por gentileza acusar o recebimento deste e-mail.

Obrigada.

Atenciosamente,

Paula Cantú

Comercial - Licitação

Fone: (51) 2104-9005

✉E-mail / Skype: licitacao@logmaster.com.br

🌐Visite: www.logmaster.com.br

Outlook Pesquisar

Nova mensagem Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico Limpar Mover para Cat

Pastas

- Caixa de Entrada 5
- Lixo Eletrônico 7
- Rascunhos 202
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 49
 - PE 27/2018
 - PE 355 / 2016
 - PE 583/2017
 - PE_94_2019
- PREGÕES 2016/2017/...
 - 229/2018
 - 289.2018 TONNER...
 - 311.2018 SEFIN-G...
 - 323.2018 SEJUS
 - 343/2018
 - 390/2018
 - 473/2017
 - 672/2017
 - AGOSTO 2015
 - DIOF
 - DIVERSOS 2019
 - E-MAIL'S ATÉ 02/0...
 - E-MAIL'S ATÉ 16.0...
- Arquivo Morto
- Anotações
- Conversation History
- IN 05/2017 -SEAC/RO
- IVO BULHOES
- OUTROS 90
- OUTROS 2018
- PADRONIZAÇÃO EDITAI...
- PE 053/2017

ENC: PE 571_2019 - AQUISICAO NOBREAKS - SUGESP - AMPLA E ME - EPP.docx - Dúvida

LB Luis Burger <luis.burger@ctrltech.com.br>
Sex, 17/01/2020 13:08
Você; Jose Fagner

PE 571_2019 - AQUISICAO N...
191 KB

Prezados, bom dia!

Peço a gentileza de esclarecerem sobre o item 1, Nobreak (3 unidades de 20kVA):

Qual a Autonomia a plena carga desejada?

Grato e no aguardo.

Att.

Luis Claudio Burger
 Depto. Comercial UPS
CTRLTECH Conversão de Energia S/A
 Fone: 11 3602.5914
 Fone: 11 3602.7575
 Cel: 11 9.6316.8825
 Email: luis.burger@ctrltech.com.br
 Site: www.ctrltech.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.(A)	PREÇO MEDIO (E)	DESVIO PADRAO
1	Nobreak trifásico com as seguintes especificações: Tensão entrada: 220V (3FNT), Tensão saída: 220V (3FNT), Formato de Torre, Fator de potência de saída maior ou igual a 0,9pu, Potência 20 kVA e maior ou igual a 18 kW, Display de sinalizações relevantes, Tempo: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, nível de carga da bateria, tempo de autonomia, entre outros, Tempo de garantia igual ou maior que 1 ano.	UND	3	R\$ 46.479,00	501,32
2	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 160A, interrupção de curto-circuito até 80kA (380/415V)	UND	1	R\$ 1.180,00	0,00
3	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR DE 100A, interrupção de curto-circuito até 80kA (380/415V)	UND	2	R\$ 383,67	28,86

ENC: PE 571_2019 - AQUISI... RE: Esclarecimento PE... X

Solicitação de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 571/2019/GAMA/SUPEL/RO

Cynthia Silva <cinthia.silva@leistung.com.br>

Ter, 21/01/2020 10:30

Para: gamasupel@hotmail.com <gamasupel@hotmail.com>

À Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO
Equipe de licitação GAMA

A/C Pregoeiro(a) Designado(a)

Refl.: Solicitação de Esclarecimentos

Prezados, boa tarde,

Vimos através deste solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do pregão eletrônico em referência:

- 1) Não está claro se os nobreaks deverão ser fornecidos com suas respectivas baterias, mas entendemos que para o perfeito funcionamento dos equipamentos, devem ser fornecidas as baterias conjuntamente com os sistemas nobreaks, sendo estas do tipo estacionárias, "seladas", do tipo VRLA adequadas a utilização de sistemas nobreaks. Estamos certos em nosso entendimento?
- 2) Estando o entendimento anterior correto, não resta claro na descrição a autonomia das mesmas a serem fornecidas, ou seja, entendemos que as bateria a serem fornecidas devem ter uma autonomia mínima de 13 minutos para a carga de 18kW de cada nobreaks. Estamos certos em nosso entendimento?


Antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,



Cynthia Silva

ANALISTA JURÍDICO PLENO

 (55 11) 4196-8650 ramal 231

 cinthia.silva@leistung.com.br