

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.263417/2019-10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 247/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (REGULADORES DE CORRENTE CONSTANTE - RCC) - DER

Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 450/2019

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE: 11/12/2019

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 03/12/2019

ANEXO ÚNICO DA ATA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	Regulador de Corrente Constante (RCC), microprocessado; Potência de saída – 7,5kW; número de fases de alimentação – monofásico (2 fios – fase/neutro ou fase/fase); tensão de entrada – 220V(+/-10%); frequência – 60Hz; número de níveis de brilho – 5; temperatura – compatível com local de instalação; umidade – compatível com local de instalação; altitude – conforme local; controles – local e remoto; proteção contra sobretensões – energia , saída serial, protocolo aberto, software supervisorio; e atender as normas Manual de Projeto de Aeródromo, Parte 5 / ICAO/2004 e AC 150/5345-10F/FAA/2005 . O fabricante do RCC deve apresentar relatórios de testes da norma AC 150/5345-10F/2005 da FAA, emitido por laboratório credenciado (acreditado) em área de elétrica da RBLE do INMETRO ou Certificado de Conformidade do produto de reconhecimento do INMETRO; (Entrega em Ariquemes-RO)	1,00	UND	ADB SAFEGATE	R\$ 80.953,65	R\$ 80.953,65	0,00	RSA ENGENHARIA LTDA
0002	Regulador de Corrente Constante (RCC), microprocessado; Potência de saída – 10kW; número de fases de alimentação – monofásico (2 fios – fase/neutro ou fase/fase); tensão de entrada – 220V(+/-10%); frequência – 60Hz; número de níveis de brilho – 5; temperatura – compatível com local de instalação; umidade – compatível com local de instalação; altitude – conforme local; controles – local e remoto; proteção contra sobretensões – energia , saída serial, protocolo aberto, software supervisorio; e atender as normas Manual de Projeto de Aeródromo, Parte 5 / ICAO/2004 e AC 150/5345-10F/FAA/2005 . O fabricante do RCC deve apresentar relatórios de testes da norma AC 150/5345-10F/2005 da FAA, emitido por laboratório credenciado (acreditado) em área de elétrica da RBLE do INMETRO ou Certificado de Conformidade do produto de reconhecimento do INMETRO. (Entrega em Vilhena-RO)	1,00	UND	ADB SAFEGATE	R\$ 91.683,59	R\$ 91.683,59	0,00	RSA ENGENHARIA LTDA

Márcio Rogério Gabriel
Superintendente**Marcia Carvalho Guedes**
Coordenadora do Registro de Preços

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL

Nº DO PROCESSO: 0009.263417/2019-10**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:** 247/2019**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (REGULADORES DE CORRENTE CONSTANTE - RCC) - DER**Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO:** 450/2019**DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE:** 11/12/2019**DATA DE HOMOLOGAÇÃO:** 03/12/2019

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	CPF	Telefone
04.407.640/0001-71	RSA ENGENHARIA LTDA	Av. Marechal Câmara, 160/423 - Centro	RIO DE JANEIRO - RJ	RIVALDO DA SILVA ALVES JÚNIOR	029.168.927-29	(21) 2215-7151/ 2210-2393