

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO****Equipe de licitação KAPPA /SUPEL****TERMO DE RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0021.371246/2019-33****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 512/2019/KAPPA/SUPEL/RO.****OBJETO:** Registro de preços para aquisição de kits (extintores com carga, suporte para fixação, placas de identificação) e luminárias de emergência, visando atender a Polícia Militar do Estado de Rondônia.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Presidente, designada por força das disposições contidas na Portaria nº 192/CI/SUPEL, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia, edição do dia 13 de setembro de 2019, atentando para as **RAZÕES DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, enviada via e-mail pela empresa **COMERCIAL ARRUDA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA**, pugnando o Edital da licitação em epígrafe, passa a analisar e esclarecer o que adiante segue.

**I – DA ADMISSIBILIDADE**

Informamos que o pedido fora encaminhado em **16/01/2020**, não obstante salientamos que a data de abertura da sessão inaugural estava pré-agendada para o dia **21/01/2020 às 09h00min (horário de Rondônia)**, portanto recebemos, bem conhecemos o Pedido de Esclarecimento interposto, por reunir as hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo considerado TEMPESTIVO.

**II – DO MÉRITO – DOS QUESTIONAMENTOS E DAS RESPOSTAS:**

Inicialmente cabe ressaltar que, a lei conferiu à Administração, na fase interna do procedimento, a prerrogativa de fixação das condições a serem estabelecidas no instrumento convocatório, seguindo critérios de conveniência e oportunidade de acordo com o objeto a ser licitado e sempre balizado pelo interesse público e normas cogentes.

Outrossim, a Administração não pode realizar contratações aventureiras, tendo o dever de zelar pela segurança e pela regularidade das ações administrativas, a fim de que não reste qualquer prejuízo à consecução do objeto contratado.

Dito isso, informamos que o caso em tela tem por foco as especificações técnicas do **item 6** (Luminárias de emergência) definidas pela **POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA** (PM-RO), logo o pedido em questão fora encaminhado a ela para fins de manifestação, visto que é a maior interessada no objeto aludido, senão vejamos o teor do esclarecimento suscitado:

- **Questionamento – Comercial Arruda**

[...] “pode me dá mais informações do item 4 do pregão por favor, pois a descrição que está lá não consigo identificar se é uma lâmpada de 30 leds ou 60 leds.”

- **RESPOSTA PM:**

Com cordiais cumprimentos, informo que a luminária deverá conter as seguintes características: - Acendimento automático na ausência de energia e proporcionar até seis horas de duração e no mínimo três para ambientes com até 30m². Deverá possuir alça retrátil, para que possa

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO**

**Equipe de licitação **KAPPA /SUPEL****

*ser utilizada como lanterna. Bateria de íonlítio: Deverá vir com buchas e parafusos para instalação. Material anti UV. No mínimo 100 lúmens. Dimensão 65mmX214mm. 30 leds.*

Desta forma, levando em conta às informações trazidas à baila pela Pasta interessada, julga-se sanado o pedido de esclarecimento.

Informamos que foi elaborado Adendo Modificador I, com nova data de abertura marcada para o dia 13 de Fevereiro de 2020, às 10:00 hrs (Horário de Brasília).

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessário.

Porto Velho (RO), 29 de janeiro de 2020.

**ROGER MARTINS CARDOSO**

Pregoeiro substituto da Equipe KAPPA/SUPEL/RO

Matrícula nº 300137961