



RONDÔNIA
Governo do Estado

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL
Palácio Rio Madeira - Ed. Rio Pacaás Novos - 2º Andar
Porto Velho, Rondônia.

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA

DO PEDIDO:

"Prezados,

Segue novo questionamento do setor de engenharia:

Não está previsto um etapa para a remoção de gordura no fluxograma da ETE. Nossa experiência em unidades prisionais é que as caixas de gordura existentes normalmente são muito pequenas e não comportam a quantidade de gordura afluyente. Além disso, para uma boa operação dos reatores anaeróbio, é muito importante que a gordura seja removida antes, para evitar a formação de espuma dentro do reator.

Questiona-se então se as caixas de gordura existentes são eficientes na retenção de gordura, ou se será necessário adicionar esta etapa na ETE.

Aguardo retorno com brevidade.

Atenciosamente

DA RESPOSTA:

“Senhor Pregoeiro,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos informar que não está previsto um etapa para a remoção de gordura no fluxograma da ETE, devido as unidades prisionais não possuem cozinhas em seu interior, todas alimentações são fornecidas por uma empresa terceirizada.

Sem mais, estamos a disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,