



Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

DESPACHO

De: SESAU-CO

Para: SUPEL-CEL

Processo Nº: 0036.217978/2020-53

Assunto: Pedido de Esclarecimento

Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao Pedido de Esclarecimento da Empresa ACTUS (0012274998), prestamos as informações conforme segue.

No que se refere a primeira colocação, no item 3.2 *Do escopo dos Serviços*, constam documentos complementares aos projetos a serem elaborados. Os documentos arrolados nesse item refere-se ao - *Nome do contratado, Local e natureza da obra*; - *Descrição sumária e completa*; - *Declaração de que foram obedecidas as normas brasileiras relativas ao assunto*; - *Referências aos desenhos constantes no relatório*; - *Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) devidamente registrada, com descrição e especificação dos serviços*. - *Outras observações e comentários, se julgados importantes*. Os mesmos devem fazer parte do serviço pois são informações básicas do projeto, bem como o registro dos projetos nos seus respectivos conselhos e documentos que facilitam a identificação e organização dos documentos entregues.

No que tange a segunda colocação, o termo de referência, item 3.3.1.1. *Fundação*, discorre que *Os elementos de fundação deverão ser dimensionados somente após o estudo da sondagem do solo, sendo este de responsabilidade da contratada, que deverá ser elaborado ou contratado por expensas da contratada, com a quantidade de furos estabelecida de 26/06/2020 SEI/ABC - 0012142855 - Termo de Referência*. Esse procedimento técnico é necessário pois trata-se de item fundamental para o desenvolvimento do projeto de fundação. Entende-se que a sondagem do solo é a primeira etapa do processo de elaboração de projetos complementares de natureza construtiva e que o mesmo é necessário para definição do tipo de fundação.

Concernente a terceira colocação, O item 3.3.2. *PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS E PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO* trata sobre *Verificar a necessidade de ampliação da Estação de tratamento de Esgoto - ETE - do Hospital de Base – HB, uma vez que a contribuição de esgoto da ampliação do HICD poderá ser ligada à rede existente do HB, ultrapassando assim, o limite de operação da ETE do HB*. Este serviço não consta na planilha de custos pois o mesmo faz parte do projeto hidrossanitário.

No que diz respeito a quarta colocação, no termo de referência, item 3.3.4. *Projeto elétrico*, constam todos os itens que devem contemplar o referido projeto. Os mesmos fazem parte da necessidade da edificação hospitalar e devem compor o projeto.

Atinente a quinta colocação, o projeto de cobertura com estrutura metálica é parte do projeto estrutural, por esse motivo não há item exclusivo na planilha de custos.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente.

GUSTAVO SOARES E SILVA
Coordenador Técnico de Obras
SESAU-CTO

HANNAH DAS NEVES MOURA RODRIGUES
Arquiteta e Urbanista
SESAU-CTO



Documento assinado eletronicamente por **Hannah das Neves Moura, Analista**, em 02/07/2020, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Soares e Silva, Coordenador(a)**, em 02/07/2020, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0012288372** e o código CRC **E7B3DB09**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0036.217978/2020-53

SEI nº 0012288372