



Polícia Civil - PC
Núcleo de Compras - PC-NCP

Parecer nº 2/2021/PC-NCP

Análise da Proposta e Prospecto Referente ao Processo 0019.200775/2020-36 - Pregão Nº. 424/2020.

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição e instalação de Material Permanente / Centrais de Ar Condicionado, com instalação parede com parede, visando atender as necessidades da Polícia Civil/PC/RO, conforme Memorando nº 29/2020/PC (ID nº. 0011635640)

O Núcleo de Compras – GAF/PC, apresenta a Análise da proposta e prospecto ofertado pela empresa participante do processo, conforme Despacho Supel - BETA SEI Nº. (0015604939).

Foi analisada a proposta de preço, bem como do prospecto/folder/catálogo apresentado pela empresa abaixo elencada, no que se refere às **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**. Além de consulta ao site do fabricante do produto apresentado, diante da análise, apresentamos o parecer técnico a seguir:

ANALISE DA PROPOSTA:

PROPOSTA EMPRESA - ÉRICA DE FÁTIMA - SEI. (0015218443)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO - TERMO REFERENCIA	MARCA MODELO	AValiação TÉCNICA / PROPOSTA	PARECER TÉCNICO
01	Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu's, Parede com Parede , Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE-Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A"; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Função Sigma: com um sensor de controle remoto, a função permite que a temperatura seja mantida onde está localizado o controle remoto; Função Auto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. Tripla filtragem (Ultra Filter + Carvão Ativado + Nylon) Ultra Filter: retém até 99% das bactérias. Filtro de Carvão Ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de Nylon: retem partículas de poeira; Função Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa; Função Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance; Função Timer: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Função Desumidificar: retira a umidade excessiva do ar; Display Digital: Facilita a visualização da função selecionada; Função Desliga/Liga Display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto. Função Auto: O Condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; Ajuste preciso da posição da aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada. Controle Remoto em Português: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com indicador de temperatura ambiente no display. Testado	TCL/TAC12CSAINV	A empresa enviou proposta e folder conforme protocolo sei nº. 0015218443 do processo. Em análise, foram encontradas todas especificações do TR dos itens abaixo relacionados na documentação apresentada pelo fabricante TCL - TECNOLOGIA, conforme exigido no edital. Aquisição e Instalação de Central de Ar-Condicionado Split, Inverter de 12.000 btu's, Parede com Parede, Conforme as seguintes especificações: Deverão dispor da ENCE-Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A"; Voltagem: 220 V; Gás Ecológico R407C ou R410A: gás que não agride a camada de ozônio; Aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora. Assistência Técnica Autorizada em pelo menos um ponto no Estado de Rondônia, informando na Proposta de Pregos o endereço e telefone.	O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDO NO TR. E EDITAL NOS ITENS 1 E 5 DA REFERIDA PROPOSTA .

nas bactérias *Escherichia coli* e *staphylococcus aureus*. **Prazo de Garantia do produto:** Mínimo de 12 (doze) meses; **Prazo de Garantia do Compressor:** mínimo de 12 (doze) meses e já incluso montagem e instalação parede com parede da evaporadora, passagem de tubulação de cobre deverá ser de acordo com a necessidade da instalação parede com parede, e fixação da condensadora, partes elétricas, drenos e as tubulações de cobre de qualquer tipo de até 6 metros de comprimento para a instalação. **OBS:** Aquisição com instalação por conta da contratada (mão-de-obra qualificada e material - suportes, mangueiras (drenos) e presilhas para escoamento de água até o nível do solo), numa distância média de 6 metros entre a condensadora e a evaporadora, devendo atender, no mínimo, as exigências técnicas estabelecidas pelo fabricante do equipamento ofertado, bem como, outros requisitos técnicos legais, quando exigíveis e aplicáveis ao objeto, tais como, acompanhamento de profissional devidamente registrado em conselho competente, emissão de Art's e outros. Assistência Técnica Autorizada em pelo menos um ponto no Estado de Rondônia, informando na Proposta de Preços o endereço e telefone.

CONCLUSÃO:

Após a respectiva análise técnica, conforme documentação que constam no processo SEI protocolo sei nº. (0015218443), em referência até a presente data (proposta comercial e folder) confirmamos que a empresa (**ÉRICA DE FÁTIMA**), que apresentou a respectiva proposta em anexo ao processo **atende aos requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência e Edital nos item 01 e 05.**

<i>Proposta</i>	<i>Empresa</i>	<i>Conclusão</i>
01	ÉRICA DE FÁTIMA	ATENDE AO EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.

Atenciosamente,

Porto Velho, 11 de Janeiro de 2021.

Jaime Célio Vilarim de Sá
Agente de Polícia
PC/GAF/NCP.



Documento assinado eletronicamente por **JAIME CELIO VILARIM DE SA, Agente**, em 11/01/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Fernandes Melo, Gerente**, em 12/01/2021, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0015609527** e o código CRC **0BE10741**.