



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

DESPACHO

De: PGE-CINFRA

Para: SUPEL-BETA

Processo Nº: 0020.137428/2021-10

Assunto: Para análise e Parecer da compatibilidade dos objetos ofertados

Senhora pregoeira,

Em resposta à solicitação de ANÁLISE TÉCNICA da proposta apresentada pela licitante **M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMÁTICA LTDA**, a Coordenadoria de Rede e Infraestrutura desta Procuradoria apresenta a seguinte manifestação:

1. **LOTE 1**

1.1. **Item 1 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreak até 1.500 VA, com reparos na placa principal incluindo troca de componentes (tais como reguladores de tensão, diodos, relês, resistores, capacitores, transistores, circuitos integrados etc.), bem como troca de placas, arcando com todo o material necessário para conclusão do serviço (modelo de referência: SMS Manager Net4 usm1500bi 115).**

Em relação ao presente item, não cabe manifestação uma vez que a licitante não forneceu informações mais precisas na Proposta de Preços Emp. M&M (id. 0030311846) em relação ao que pode ser ofertado em relação a execução deste objeto, senão o fato que resta claro que a mesma fornece componentes de fabricante diversa do modelo de referência apresentado no Edital PE 640/2021 (id. 0029853486).

No entanto, cabe destacar que a licitante declara estar ciente de que objeto ofertado deverá estar de acordo com o especificado no Edital PE 640/2021 (id. 0029853486).

1.2. **Item 2 - Serviço de substituição de baterias internas 12VDC/7Ah, incluindo todo o material necessário, tais como baterias, cabos, conectores etc, 01 (uma) vez ao ano (equipamento para aplicação: SMS Manager NET4 USM1500bi 115).**

Informações do objeto ofertado
Modelo: EN013
Fabricante: Multilaser
Capacidade: 7Ah

Voltagem: 12V
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 15,1x6,5x10cm
Peso: 1,9kg

Em relação ao presente item, analisando as especificações técnicas resumidas do objeto ofertado constantes na **página 17** da Proposta de Preços Emp. M&M (id. 0030311846), em comparação com as especificações técnicas constantes na **página 21** do Manual SMS NET4+ uSM1500Bi (id. 0017230920), apesar do objeto ofertado possuir fabricante diverso ao modelo de referência apresentado no Edital PE 640/2021 (id. 0029853486), o mesmo apresenta compatibilidade com o equipamento para aplicação no que diz respeito a voltagem e amperagem de 12VDC/7Ah.

No entanto, cabe destacar que a licitante declara estar ciente de que objeto ofertado deverá estar de acordo com o especificado no Edital PE 640/2021 (id. 0029853486).

2. LOTE 2

2.1. **Item 1 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreak de 2.200 VA, com reparos na placa principal incluindo troca de componentes (tais como reguladores de tensão, diodos, relês, resistores, capacitores, transistores, circuitos integrados etc.), bem como troca de placas, arcando com todo o material necessário para conclusão do serviço (modelo de referência: Atrium AT220Bi 115).**

Em relação ao presente item, não cabe manifestação uma vez que a licitante não forneceu informações mais precisas na Proposta de Preços Emp. M&M (id. 0030311846) em relação ao que pode ser ofertado em relação a execução deste objeto, senão o fato que resta claro que a mesma fornece componentes de fabricante diversa do modelo de referência apresentado no Edital PE 640/2021 (id. 0029853486).

No entanto, cabe destacar que a licitante declara estar ciente de que objeto ofertado deverá estar de acordo com o especificado no Edital PE 640/2021 (id. 0029853486).

2.2. **Item 2 - Serviço de substituição de baterias internas 12VDC/17ah, incluindo todo o material necessário, tais como baterias, cabos, conectores etc, 01 (uma) vez ao ano (equipamento para aplicação: Atrium AT220Bi 115).**

Informações do objeto ofertado
Modelo: EN017
Fabricante: Multilaser
Capacidade: 18Ah
Voltagem: 12V
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões (LxPxA): 18,1x7,7x16,7cm
Peso: 4,7kg

Em relação ao presente item, analisando as especificações técnicas resumidas do objeto ofertado constantes na **página 18** da Proposta de Preços Emp. M&M (id. 0030311846), em comparação com as especificações técnicas constantes na **página 25** do Manual Atrium AT2200Bi (id. 0017230996), além do objeto ofertado possuir fabricante diverso ao modelo de referência apresentado no Edital PE 640/2021 (id. 0029853486), o mesmo apresenta amperagem diferente do especificado em relação ao

equipamento para aplicação, sendo que o equipamento para aplicação possui amperagem de **17Ah** e o objeto ofertado possui amparagem de **18Ah**, ponto este que caberia esclarecimento da licitante.

No entanto, cabe destacar que a licitante declara estar ciente de que objeto ofertado deverá estar de acordo com o especificado no Edital PE 640/2021 (id. 0029853486).

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Rouberval Castelo Oliveira, Coordenador(a)**, em 11/07/2022, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0030321977** e o código CRC **CE2B83F7**.