



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

TERMO

DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0032.520845/2019-68

REGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2021/KAPPA/SUPEL/RO

OBJETO: Registro de Preço de futura e eventual **Contratação de empresa especializada na locação de extintor de incêndio e gerador de energia**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, visando atender às demandas da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, para eventos e projetos que ocorrerão no período de 12 (doze) meses..

DA ADMISSIBILIDADE

Os pedidos das empresas **ROVEMA ENERGIA (Grupo Rovema)** e **L. R. A. BISPO EIRELI (Grupo Marok)**, foram encaminhados, via e- mail, nos dias **26/03/2021** e **29/03/2021**. Nesse sentido considerando que a sessão inaugural esta pré-agendada para o dia **31/03/2021 às 10:00 horas** (horário de Brasília), informamos, portanto, que restam recebidos e conhecidos os pedidos por reunirem as hipóteses legais intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo eles **tempestivos**.

Informamos que por se tratar de esclarecimento quanto ao Termo de Referência da licitação, o processo administrativo fora encaminhado à Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, tendo como documento de resposta os despachos (IDs 0016921057 - 0030294295).

DOS PEDIDOS

ROVEMA ENERGIA (Grupo Rovema)

Questionamento 1

Solicito esclarecimento sobre o tipo de regime que o Gerador discriminado no processo licitatório 31/2021.

Pois para locação há 2 tipos de regime, ou seja, há variação nos tipos de regime: Standby/ Emergência; Prime. Tais solicitações influem muito em relação ao combustível que deve vir no equipamento para as diárias.

Verifique por gentileza pois o Grupo Rovema deseja participar deste processo licitatório e o mesmo deve conter algumas informações importantes para o mesmo.

Standby :

Os geradores são instalados e ficam em modo de espera, prontos para entrar em operação assim que houver uma interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Prime:

Permite que o grupo gerador esteja disponível por um número "ilimitado" de horas de operação, ao ano, em aplicações com "carga variável".

Resposta Sejucel- Scm

Em atenção ao Pedido de Esclarecimento da empresa ROVEMA (0016815354) e Despacho SUPEL-KAPPA (0016815627), informamos que as Coordenadorias optaram pelo **GERADOR MODELO PRIME**, conforme segue Despacho SEJUCCEL-CEL (0016910601), Despacho SEJUCCEL-CJUV (0016918476) e Despacho SEJUCCEL-CODEC (0016918711). Processo relacionado: 0032.119022/2021-16.

L. R. A. BISPO EIRELI (Grupo Marok),

Questionamento 1

I – Da quantidade de diárias e do quantitativo dos itens.

II - O tópico 7 do TR informa que os serviços serão realizados de acordo com os eventos previstos, conforme quadro abaixo:

III - No entanto, esse quantitativo presente na planilha não informa a unidade e não deixa claro do que se trata, dando margem a pensar que seriam a quantidade dos serviços, podendo ser diárias x quantidade de itens, ou somente quantidade de diárias de locação de cada item, ou ainda quantidade de itens a serem locados; mas ainda assim fica o questionamento, tendo em vista que a licitação não tem “item 9”.

ESTIMATIVO DE QUANTITATIVO									
EVENTO	ITEM								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Flor do Maracujá	100	210	360	200	-	-	-	10	-
Baile da Rainha	6	21	36	10	-	-	-	10	-
Feiras de Artesanato	4	8	8	5	-	-	-	2	-
Duelo da Fronteira	30	-	-	-	63	108	30	-	3

ESTIMATIVO DE QUANTITATIVO									
EVENTO	ITEM								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
EXPOPORTO	30	50	100	50	-	-	-	-	-

ESTIMATIVO DE QUANTITATIVO									
EVENTO	ITEM								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JOGOS DA JUVENTUDE UNIVERSITÁRIA DE RONDÔNIA - JOJURO									

Resposta Sejucel- Scm

Em resposta ao despacho 0029976833, foi realizada a análise dos pedidos de esclarecimentos solicitados pelas empresas MAROK, e devolvo-lhe o processo com os questionamentos respondidos adequadamente, a fim darmos prosseguimento com celeridade deste processo:

PARA A COORDENADORIA DA JUVENTUDE - CJUV: Não será utilizado o objeto de que trata este processo.

PARA A COORDENADORIA DA CULTURA - CODEC:

FLOR DO MARACUJÁ

item	Descrição	Und. Medidas	Quant.	Quanti. de dias	Total Geral de Diárias
01	Locação de Rádio Comunicador Portátil - com a descrição mínima: modelo ht; faixa de frequência uhf (438-470 mhz); 16 canais de comunicação (sem visor); 02 botões programáveis; csq / pl / dpl / inv-dlp; bloqueio de canal ocupado; canal exclusivo de recepção; compressão de voz (x-pand tm); transmissão interna ativada por voz (vox); eliminação de canal ruidoso; alerta de chamada; limitador de tempo de transmissão; repetidor / comunicação direta; varredura de dupla prioridade; sinalização mdc-1200; ptt-id (envio); verificação do radio (recepção); inibição seletiva do radio (recepção); sinalização quik-call ii; alerta de chamada (recepção); chamada seletiva (recepção); sinalização dtmf; ptt-id (envio); bateria de li-ion 1600mah; carregador de mesa individual bi-volt. - PORTO VELHO	Diárias	13	10	130
02	Locação de Extintor de Incêndio - tipo AP, capacidade extintora 2-A, 10 Litros, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diárias	21	10	210
03	Locação de Extintor de Incêndio - tipo BC, capacidade extintora 20-B, 6 kg , com suporte e sinalização.- PORTO VELHO	Diárias	36	10	360
04	Locação de Extintor de Incêndio - tipo ABC, capacidade extintora mínima 2-A; 20-B:C, 6kg, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diárias	20	10	200
08	Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 150 KVA, trifásico, tensão 280/220watts, 60Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Com a devida anotação de responsabilidade técnica - ART registrada. - PORTO VELHO	Diárias	01	10	10

FEIRAS DE ARTESANATO

Item	Descrição	Und. Medidas	Quant.	Quanti. de dias	Total Geral de Diárias
02	Locação de Extintor de Incêndio - tipo	Diárias	8	3	24

	AP, capacidade extintora 2-A, 10 Litros, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO				
03	Locação de Extintor de Incêndio - tipo BC, capacidade extintora 20-B, 6 kg , com suporte e sinalização.- PORTO VELHO	Diárias	8	3	24
04	Locação de Extintor de Incêndio - tipo ABC, capacidade extintora mínima 2-A; 20-B:C, 6kg, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diárias	5	3	15

O evento **DUELO DA FRONTEIRA** não acontecerá, pois Bois-Bumbais ainda continuam em Inadimplente com os Estado e não podendo receber apoio diretamente ou indiretamente. Logo, as quantidades sobre esse evento não serão solicitadas.

Além disso, o evento **BAILE DA RAINHA** também não será realizado neste ano.

Segue abaixo a tabela com os quantitativos de todos os itens e quantidades solicitados para os eventos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	EVENTOS		
			Distribuição das quantidade		
			Flor do Maracujá	Feiras de Artesanato	Quantidade Total
01	Locação de Rádio Comunicador Portátil - com a descrição mínima: modelo ht; faixa de frequência uhf (438-470 mhz); 16 canais de comunicação (sem visor); 02 botões programáveis; csq / pl / dpl / inv-dlp; bloqueio de canal ocupado; canal exclusivo de recepção; compressão de voz (x-pand tm); transmissão interna ativada por voz (vox); eliminação de canal ruidoso; alerta de chamada; limitador de tempo de transmissão; repetidor / comunicação direta; varredura de dupla prioridade; sinalização mdc-1200; ptt-id (envio); verificação do radio (recepção); inibição seletiva do radio (recepção); sinalização quik-call ii; alerta de chamada (recepção); chamada seletiva (recepção); sinalização dtmf; ptt-id (envio); bateria de li-ion 1600mah; carregador de mesa	Diárias	130	0	130

	individual bi-volt. - PORTO VELHO				
02	Locação de Extintor de Incêndio - tipo AP, capacidade extintora 2-A, 10 Litros, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diárias	210	24	234
03	Locação de Extintor de Incêndio - tipo BC, capacidade extintora 20-B, 6 kg , com suporte e sinalização.- PORTO VELHO	Diárias	360	24	384
04	Locação de Extintor de Incêndio - tipo ABC, capacidade extintora mínima 2-A; 20-B:C, 6kg, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diárias	200	15	215
05	Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 150 KVA, trifásico, tensão 280/220watts, 60Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Com a devida anotação de responsabilidade técnica - ART registrada. - PORTO VELHO	Diárias	10	0	10

Questionamento 2

II - Outro ponto confuso é que, observando o tópico 8, qual informa as datas dos eventos para qual servirão os itens a serem locados, pode-se entender que o item 7, previsto em "30" somente para o evento Duelo da Fronteira, seria inexistente visto que o evento não vai ocorrer. Teria que haver alteração no referido item 7?

EVENTO	DATA PREVISTA
• Flor do Maracujá	26 de junho à 05 de julho de 2021
• Baile da Rainha	21/08/2021
• Feiras de Artesanato	10 a 12/09/2021
• Duelo da Fronteira	Não será realizado devido está inadimplente
• Expoporto	25 a 29/08/2021
	Entre os dias 04 a 14/11/2021

Resposta Sejucel- Scom

Sim, haverá alteração de datas e de eventos na tabela. Segue abaixo o novo cronograma:

Informamos que o item 01 referente a - Locação de rádio amador que estava programado para o município de Guajará Mirim o seu quantitativo seja transferido para o evento Flor do Maracujá, e o item 09 que se refere a locação de grupo gerador de energia, móvel, para Guajará Mirim, deve ser cancelada.

EVENTO	DATA PREVISTA
Flor do Maracujá	16 a 25/09/2022
Feiras de Artesanato	25 a 27/11/2022

Questionamento 3

III - Ainda, conforme o tópico 4 e o anexo III do TR, os quantitativos seriam em diárias por unidade, mas não há informação de quantas unidades a empresa deve dispor concomitantemente para atender as necessidades da Secretaria. Por exemplo, para atender ao evento Flor do Maracujá a empresa deve ter conhecimento se precisará dispor de 05 (cinco) unidades do item 01 – Extintor e 02 (duas) unidades do item 07 – gerador... e assim com os demais itens para conseguir atender.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	SUBTOTAL
1	Locação de Extintor de Incêndio - tipo AP, capacidade extintora 2-A, 10 Litros, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diária p/ unidade	100	R\$ 2.600,00
2	Locação de Extintor de Incêndio - tipo BC, capacidade extintora 20-B, 6 kg , com suporte e sinalização.- PORTO VELHO	Diária p/ unidade	200	R\$ 24.000,00
3	Locação de Extintor de Incêndio - tipo ABC, capacidade extintora mínima 2-A; 20-B:C, 6kg, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diária p/ unidade	90	R\$ 10.800,00
4	Locação de Extintor de Incêndio - tipo AP, capacidade extintora 2-A, 10 Litros, com suporte e sinalização. - GUAJARÁ MIRIM	Diária p/ unidade	30	R\$ 780,00
5	Locação de Extintor de Incêndio - tipo BC, capacidade extintora 20-B, 6 kg , com suporte e sinalização. - GUAJARÁ MIRIM	Diária p/ unidade	50	R\$ 6.000,00
6	Locação de Extintor de Incêndio - tipo	Diária p/ unidade	25	R\$ 3.000,00

	ABC, capacidade extintora mínima 2-A; 20-B:C, 6kg, com suporte e sinalização. - GUAJARÁ MIRIM			
7	Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 150 KVA, trifásico, tensão 280/220watts, 60Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Com a devida anotação de responsabilidade técnica - ART registrada. - PORTO VELHO	Diária p/ unidade	12	R\$ 18.746,40
8	Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 150 KVA, trifásico, tensão 280/220watts, 60Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. Com a devida anotação de responsabilidade técnica - ART registrada. - GUAJARÁ MIRIM	Diária p/ unidade	3	R\$ 4.686,60
VALOR TOTAL R\$ 70.613,00				

Resposta Sejucel- Scom

As quantidade por diárias se encontra nos itens 1 a 4, onde no mesmo informando a quantidade por dia, a quantidade de dias por evento e a quantidade geral de diárias que esta coordenação ira usar nos referido eventos descrito na resposta da pergunta 02. E no que tange ao item 05, este se refere a quantidade geral de diáras por evento.

Questionamento 4

Outro ponto necessário é o período estimado de funcionamento dos geradores, tendo em vista que a licitação solicita locação com combustível, e para estimar o gasto se faz preciso ter noção do período de uso dos locadores, tal como importa ver a tabela de carga usada para chegar ao estimado de 150kva.

Resposta Sejucel- Scom

A)

Eventos	Quantidade de gerador	Quantidade de dias	Quantidade de diárias
Flor do Maracujá	01	10	10
Baile da Rainha	01	01	01

Total	02	11	11
-------	----	----	----

B) Abaixo, descrevemos as horas que serão utilizadas para o gerador de energia. Ressaltamos que só será utilizado somente em caso de emergência, isto é, se houver falta de energia no local do evento.

Evento	Quantidade de gerador	Quantidade de horas por dia	Quantidade de dia	Total de horas por evento
Flor do Maracujá	01	Disponível todo o evento	10	20
Baile da Rainha	01	Disponível todo o evento	01	2
Total geral da horas				22

A tabela abaixo descreve as quantidades das cargas em kva que foram utilizados pela SEJUCEL nos eventos de 2019:

Evento	Flor do maracujá	Cavalgada e o baile da Rainha
Quant. de KVA da praça de alimentação e recinto	300	75
Quant. de KVA palco	225	45
Quant. de KVA do parque de diversão	150	30
Total de KVA por evento	675	150

PARA A COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER - CEL

1) A tabela abaixo descreve as quantidades de extintores que serão locados:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
01	Locação de Extintor de Incêndio - tipo AP, capacidade extintora 2-A, 10 Litros, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diária	30
02	Locação de Extintor de Incêndio - tipo BC, capacidade extintora 20-B, 6 kg , com suporte e sinalização.- PORTO VELHO	Diária	50
03	Locação de Extintor de Incêndio - tipo ABC, capacidade extintora mínima 2-A; 20-B:C, 6kg, com suporte e sinalização. - PORTO VELHO	Diária	100

Item	Quantidade de dias	Quantidade por dia	Quantidade de Diária
01	05	06	30
02	05	10	50
03	05	20	100

2) A tabela abaixo descreve as quantidades de geradores que serão locados:

Eventos	Quantidade de dias	Quantidade de gerador por dia	Quantidade de Diária
ExpoPorto	05	01	05

Total	05	01	05
-------	----	----	----

Evento	Previsão de execução
ExpoPorto	Setembro/2022

3) Para o evento, será necessário a locação de 1 (um) grupo gerador.

Evento	Quantidade de gerador	Quantidade de horas por dia	quantidade de dia	total de horas por evento
EXPOPORTO	01	Disponível todo o evento	05	10
Total geral da horas				10

4) A potência de 150kVA descrita anteriormente foi com base no consumo dos eventos realizados pela SEJUCEL, no ano de 2019, conforme tabela abaixo:

Descrição (p/ o evento EXPOPORTO)	Quantidade (potência)
Quant. de KVA da praça de alimentação e recinto	150
Quant. de KVA palco	115
Quant. de KVA do parque de diversão	75
Total de KVA por evento	340

Conclui-se que, com base nas informações transmitidas pelas Coordenadorias para o setor de compras, algumas quantidades e especificações foram modificadas e atualizadas, conforme a necessidade da SEJUCEL. Encaminho-lhes, assim, os autos para prosseguimento adequado deste processo administrativo.

DA DECISÃO

Desta forma, considera-se sanado os Pedidos de ESCLARECIMENTOS. A sessão permanece suspensa até os devidos ajustes no Termo de Referência e Edital. Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários através do telefone (69)3212-9272, e-mail: supel.kappa@gmail.com. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio pelos telefones (69) 3212-9272 ou pelo e-mail: supel.kappa@gmail.com.

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeira da Equipe KAPPA/SUPEL/RO



Documento assinado eletronicamente por **Izaura Taufmann Ferreira, Pregoeiro(a)**, em 12/08/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031117926** e o código CRC **EF3D5D68**.
