



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Polícia Civil - PC  
Núcleo de Compras - PC-NCP

Parecer nº 6/2022/PC-NCP

**À SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES - SUPEL/ALFA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 274/2022/ALFA/SUPEL/RO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0019.056447/2022-58**

Assunto: **Análise Técnica das Propostas Apresentadas**

**OBJETO:** Registro de Preço para futura e eventual aquisição e instalação de Material Permanente / Centrais de Ar Condicionado, com instalação parede com parede, visando atender as necessidades da Polícia Civil/PC/RO.

**ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS**

Em atenção ao Despacho SUPEL/ALFA de ID nº. (0031694285), anexo ao processo supra mencionado, a Equipe Técnica da Polícia Civil - **PC/GAF/NCP.**, analisou as propostas de preços, bem como dos prospectos/folders/catálogos apresentados pelas empresas abaixo elencadas, no que se refere às **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**. Além de consulta ao site do fabricante dos produtos apresentados, diante da análise, apresentamos o parecer técnico a seguir:

GRUPO	EMPRESA	MARCA /MODELO	DOC	DILIGÊNCIA	CONCLUSÃO
-------	---------	---------------	-----	------------	-----------

01	OLMI INFORMATICA LTDAL	<b>Marca:</b> TCL / TAC 12CSA INV <b>Fabricante:</b> TCL / TAC 12CSA INV <b>Modelo /</b> <b>Versão:</b> TCL / TAC 12CSA INV	0031694144	<b>ESPECIFICAÇÕES</b> <b>Modelo TAC - 12CHSA1-INV</b> Ciclo QUENTE - FRIO Capacidade Térmica (BTU/h) - 12000 Tecnologia - Inverter <b>TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO -</b> 220V ~ 60Hz Potência nominal (W) - Frio 1085 Potência nominal (W) - Quente 1010 Classificação Inmetro - A Tipo de refrigerante - R410A Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h) - 600/620 Dimensões (C x L x A) (mm) - Evaporadora 808×208x292 Dimensões (C x L x A) (mm) - Condensadora 777×290×498 Peso líquido (kg) (Sem embalagem) - Evaporadora 8.5 Peso líquido (kg) (Sem embalagem) - Condensadora 25 Embalagem por pallet - Evaporadora - 9 Embalagem por pallet - Condensadora - 5 NCM - 8415.10.11 EAN - 7908293000574 <a href="https://www.tcl.com/br/pt/air-conditioners">https://www.tcl.com/br/pt/air-conditioners</a>	<b>O PRODUTO  OFERTADO  ATENDE A  TODOS OS  REQUISITOS  TÉCNICOS  EXIGIDOS NO  TERMO DE  REFERÊNCIA  E EDITAL</b>
----	------------------------------	---	------------	--	---

02	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	<b>Marca:</b> TCL / TAC 12CSA INV <b>Fabricante:</b> TCL / TAC 12CSA INV <b>Modelo /</b> <b>Versão:</b> TCL / TAC 12CSA INV	0031693998	<b>ESPECIFICAÇÕES</b> <b>Modelo TAC - 12CHSA1-INV</b> Ciclo QUENTE - FRIO Capacidade Térmica (BTU/h) - 12000 Tecnologia - Inverter <b>TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO -</b> 220V ~ 60Hz Potência nominal (W) - Frio 1085 Potência nominal (W) - Quente 1010 Classificação Inmetro - A Tipo de refrigerante - R410A Vazão de ar da unidade evaporadora (Refrigeração / Aquecimento) (m3/h) - 600/620 Dimensões (C x L x A) (mm) - Evaporadora 808×208x292 Dimensões (C x L x A) (mm) - Condensadora 777×290×498 Peso líquido (kg) (Sem embalagem) - Evaporadora 8.5 Peso líquido (kg) (Sem embalagem) - Condensadora 25 Embalagem por pallet - Evaporadora - 9 Embalagem por pallet - Condensadora - 5 NCM - 8415.10.11 EAN - 7908293000574 <a href="https://www.tcl.com/br/pt/air-conditioners">https://www.tcl.com/br/pt/air-conditioners</a>	<b>O PRODUTO OFERTADO ATENDE A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL</b>
----	--------------------------------	---	------------	--	--

**CONCLUSÃO:** Após a respectiva análise técnica, conforme documentação que constam no processo e em referência as propostas ofertadas pelas as empresas apresentadas e o que todas atendem a todos os requisitos Técnicos exigidos no Termo de Referência e Edital, ate mesmo em alguns item superior ao solicitado.

Atenciosamente,

Porto Velho, 02 de Setembro de 2022.

**JAIME CÉLIO VILARIM DE SÁ**  
Agente de Polícia  
PC/GAF/NCP.

**RONILTON ALVES DE LIMA**  
Agente de Polícia  
Gerente de Adm. e Finanças em Exercício



Documento assinado eletronicamente por **JAIME CELIO VILARIM DE SA**, **Agente**, em 02/09/2022, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



Documento assinado eletronicamente por **RONILTON ALVES DE LIMA**, **Gerente**, em 05/09/2022, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0031807188** e o código CRC **3B279437**.

---

**Referência:** Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0019.056447/2022-58

SEI nº 0031807188