



Governo do Estado de

**RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS  
Coordenadoria de Infraestrutura – COINF

## **ANEXO II**

# **Planilha de Manutenção Preventiva**



Governo do Estado de

**RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS  
Coordenadoria de Infraestrutura – COINF

<b>Serviço</b>	<b>Diário</b>	<b>Semanal</b>	<b>Mensal</b>	<b>Trimestral</b>	<b>Semestral</b>	<b>Anual</b>
<b>GRADEAMENTO (UMA UNIDADE)</b>						
Inspeccionar e limpar o gradeamento (Acondicionar o resíduo sólido em sacos plásticos e realizar a destinação correta)	X					
<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE (UMA UNIDADE)</b>						
Verificar a existência de vazamentos em tubos e conexões	X					
Verificar as tampas de acesso	X					
Realizar a limpeza e inspeção das bombas						X
Verificar o funcionamento das duas bombas submersível	X					
<b>DECANTADOR PRIMÁRIO DT-20 (uma unidade de 20,0m<sup>3</sup>)</b>						
Verificar vazamentos no tanque, tubos e conexões	X					
Espessura da camada de lodo			X			
Remoção do excesso de lodo				X		
<b>REATORES AERÓBIOS RA-25 (duas unidades de 25,0m<sup>3</sup>cada)</b>						
Verificar vazamentos nos tanques, tubos e conexões	X					
Verificar as tampas de acesso		X				
Verificar funcionamento dos dois aerados SPIDERJET		X				
Verificar a espessura da camada de lodo			X			
Remoção do lodo em excesso				X		
<b>DECANTADOR SECUNDÁRIO DT-20 (uma unidade de 20,0m<sup>3</sup>)</b>						
Verificar vazamentos no tanque, tubos e conexões	X					
Espessura da camada de lodo		X				
Verificar o funcionamento das duas bombas centrífugas de retorno de lodo		X				
<b>PAINEL DE CONTROLE (quadro de comando)</b>						
Verificar o funcionamento dos botões, contadores, disjuntores e lâmpadas		X				
Verificar a existência de mal contato e pontos de calor		X				
<b>TANQUE DE CONTATO (uma unidade com capacidade para 3,0m<sup>3</sup>)</b>						
Verificar o funcionamento da bomba dosadora de cloro		X				
Verificar o funcionamento do misturador		X				
Verificar o nível do hipoclorito de sódio		X				
<b>OUTROS</b>						
Capina do terreno (inclui-se a lagoa de acumulação)				X		
Limpeza geral (inclui-se a lagoa de acumulação)		X				
Coleta e análise de amostras a montante e jusante da ETE					X	

**Observação:** Os serviços deverão ser realizados em conformidade com os procedimentos do Manual de Operação e Manutenção da ETE, e na ausência de descrição dos procedimentos, deve-se atender as normas técnicas aplicáveis ou remeter as dúvidas a esta Secretaria de Justiça.