



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

RESPOSTA

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS Nº 01/2023

PROCESSO N.º 0025.071558/2022-13

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 149/2023

OBJETO: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de Locação de banheiros químicos, banheiros tipo containeres e equipamentos de coleta de lixo para atender as demandas da 10ª Rondônia Rural Show Internacional e 4ª Rondoleite, a serem realizadas no período de 22 e 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, no Município de Ji-Paraná/RO.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, designada por força das disposições contidas na Portaria nº 69 de 06 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 06/07/2022, torna público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, os seguintes questionamentos e respostas referente aos Pedidos de Esclarecimentos/impugnações das empresas interessadas na participação do certame, os documentos estão disponíveis para consulta no site www.rondonia.ro.gov.br/supel:

QUESTIONAMENTO EMPRESA 1	RESPOSTA SEAGRI-NCP
<p>Solicito por meio deste esclarecimentos referente ao pregão eletrônico 149/2023/SUPEL/RO – UASG 925373.</p> <p>1. Referente ao lote 02, podemos considerar a subcontratação de empresas para prestação de serviços de limpeza, sucção, mobilização, tendo em vistas estes não serem o escopo principal da contratação?</p>	<p>1. Referente ao lote 02, podemos considerar a subcontratação de empresas para prestação de serviços de limpeza, sucção, mobilização, tendo em vistas estes não serem o escopo principal da contratação?</p>

2. No edital item 16.25, solicita que seja considerado aterramento, quanto a este item, podemos considerar apenas a cravação de hastes ?
3. O local onde os módulos do lote 02, serão dispostos, está nivelado e compactado para recebimento dos mesmos?
4. O local onde os módulos do lote 02, serão dispostos, possui acesso para entrada e movimentação de caminhão munck e carreta ?
5. O que é e do que se trata, o laudo técnico que deverá ser apresentado conforme solicitado no item 16.27?
6. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede hidráulica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 04 até a rede hidráulica da feira?
7. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede elétrica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 04 até a rede elétrica da feira?
8. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede hidráulica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 05 até a rede hidráulica da feira?
9. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede elétrica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 05 até a rede elétrica da feira?
10. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede hidráulica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 06 até a rede hidráulica da feira?
11. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede elétrica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 06 até a rede elétrica da feira?
12. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede hidráulica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 07 até a rede hidráulica da feira?
13. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede elétrica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 07 até a rede elétrica da feira?
14. Para o lote 02, item 04, podemos considerar o fornecimento de módulos conforme descritivo abaixo:
Pintura - Chapa pré-pintada branca. Piso - Chapa xadrez galvanizada com pintura epoxi. Teto - Teto composto de telha térmica 50 mm, revestimento superior e inferior em aço galvanizado pré-pintado, sendo a face superior trapezoidal TP30 e com núcleo em poliuretano expandido (espessura 50 mm). Paredes - Paredes compostas de painéis termo acústico (PP+EPS+PP) *50 mm. Janelas - 2 venezianas fixas com lamelas para ventilação com dimensões de 1,00x1,00m. Porta - 02 portas fabricadas do mesmo processo das paredes (painéis termo acústico (PP+EPS+PP) *50 mm), com dimensões de 0,80 x 2,10 m com fechadura e chave. Instalações Elétricas - Módulo composto por 02 interruptores conjugado com tomada e 01 conector externo para aterramento. → Reatores com dois pontos para lâmpadas fluorescentes de 2x40w (lâmpadas inclusas). Instalações Sanitárias - Sanitário masculino constituído por

Resposta: Não será permitida a subcontratação, conforme descrito no Edital e no Termo de Referência

2. No edital item 16.25, solicita que seja considerado aterramento, quanto a este item, podemos considerar apenas a cravação de hastes ?

Resposta: Seguir normas técnicas oficiais e orientações do Corpo de Bombeiros, especialmente a Instrução técnica N°- 44/2017-Eventos Temporários Item 13. Instalações Elétricas, disponível em www.cbm.ro.gov.br/eventostemporarios.pdf

3. O local onde os módulos do lote 02, serão dispostos, está nivelado e compactado para recebimento dos mesmos?

Resposta: Sim

4. O local onde os módulos do lote 02, serão dispostos, possui acesso para entrada e movimentação de caminhão munck e carreta ?

Resposta: Sim

5. O que é e do que se trata, o laudo técnico que deverá ser apresentado conforme solicitado no item 16.27?

Resposta: Laudo Técnico contendo as indicações (projeto de execução) de instalações elétricas e hidráulicas de cada contêiner.

6. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede hidráulica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 04 até a rede hidráulica da feira?

4 Box reservados em painel termo acústico 30mm e portas sanfonadas em PVC, contendo em cada um deles 01 vaso sanitário de louça com caixa acoplada na cor branca e suporte de papel higiênico e coletivamente, 02 lavatórios e 1 mictórios em inox, tipo calha. Sanitário feminino constituído por 03 Box reservados em painel termo acústico 30 mm e portas sanfonadas em PVC, contendo em cada um deles 01 vaso sanitário de louça com caixa acoplada na cor branca e suporte de papel higiênico e coletivamente, 02 lavatórios com coluna em louça na cor branca, tipo calha e toda conexão de rede hidráulica até a saída do equipamento. Medidas: 6,06 X 2,44 x 2,50

15. Para o lote 02, item 06, podemos considerar o fornecimento de módulos conforme descritivo abaixo: Pintura - Chapa pré-pintada branca Piso - Chapa xadrez galvanizada com pintura epoxi. Teto - Teto composto de telha térmica 50 mm, revestimento superior e inferior em aço galvanizado pré-pintado, sendo a face superior trapezoidal TP30 e com núcleo em poliuretano expandido (espessura 50 mm). Paredes - Paredes compostas de painéis termo acústico (PP+EPS+PP) *50 mm. Janelas - 2 venezianas fixas com lamelas para ventilação com dimensões de 1,00x1,00m. Porta - 01 porta fabricada do mesmo processo das paredes (painéis termo acústico (PP+EPS+PP) *50 mm), com dimensões de 0,80 x 2,10 m com fechadura e chave.

Instalações Elétricas - Módulo composto por 01 interruptor conjugado com tomada e 01 conector externo para aterramento. → Reatores com dois pontos para lâmpadas fluorescentes de 2x40w (lâmpadas inclusas). Instalações Sanitárias - Constituído por 3 Box reservados em painel termo acústico 30mm e portas sanfonadas em PVC, contendo em cada um deles 01 vaso sanitário de louça com caixa acoplada na cor branca e suporte de papel higiênico, 4 Box reservados em chapas de aço com ponto para instalação de chuveiros sem aparelhos e coletivamente, 02 lavatórios com coluna em louça na cor branca e 1 mictório em inox, tipo calha e toda conexão de rede hidráulica até a saída do equipamento. Medidas: 6,06 X 2,44 x 2,50

16. Para o lote 02, item 07, podemos considerar o fornecimento de módulos conforme descritivo abaixo: Pintura - Chapa pré-pintada branca Piso - Compensado naval 12 mm, revestido com manta vinilica, placas de borracha antiderrapante (Plurigoma). Teto - Teto composto de telha térmica 50 mm, revestimento superior e inferior em aço galvanizado pré-pintado, sendo a face superior trapezoidal TP30 e com núcleo em poliuretano expandido (espessura 50 mm). Paredes - Paredes compostas de painéis termo acústico (PP+EPS+PP) *50 mm. Janelas - 03 janelas vitrô de alumínio (folha móvel) com dimensões: 1,00x1,00m Porta – 01 porta fabricada do mesmo processo das paredes (painéis termo acústico (PP+EPS+PP) *50 mm), com dimensões de 0,80 x 2,10 m com fechadura e chave. Instalações Elétricas - Módulo composto por 01 interruptor, 03 pontos de elétrica, 03 pontos de lógica e 03 pontos de telefonia. Instalação para Ar-condicionado → Instalação elétrica de até 18.000 BTU's com estrutura de

Resposta: No máximo 20 metros

7. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede elétrica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 04 até a rede elétrica da feira?

Resposta: No máximo 20 metros

8. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede hidráulica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 05 até a rede hidráulica da feira?

Resposta: No máximo 20 metros

9. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede elétrica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 05 até a rede elétrica da feira?

Resposta: No máximo 20 metros

10. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede hidráulica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 06 até a rede hidráulica da feira?

Resposta: No máximo 20 metros

11. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede elétrica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 06 até a rede elétrica da feira?

Resposta: No máximo 20 metros

bandeja nas dimensões 69 cm x 44 cm. Iluminação → Reatores com dois pontos para lâmpadas fluorescentes de 2x40w (lâmpadas inclusas). Medidas: 2,44 X 2,44 x 2,50

17. Para o lote 02, item 06, devemos considerar rampa de acessibilidade?

18. Para o lote 02, item 06, também deve-se considerar realização e higienização 4 vezes ao dia?

12. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede hidráulica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 07 até a rede hidráulica da feira?

Resposta: No máximo 20 metros

13. Referente ao lote 02, solicita que seja considerado interligação a rede elétrica do local da feira, qual a distancia do local de instalação dos módulos do item 07 até a rede elétrica da feira?

Resposta: No máximo 20 metros

14. Fornecimento deverá seguir conforme descrito no Edital e no Termo de Referência

15. Fornecimento deverá seguir conforme descrito no Edital e no Termo de Referência

16. Fornecimento deverá seguir conforme descrito no Edital e no Termo de Referência

17. Para o lote 02, item 06, devemos considerar rampa de acessibilidade?

Resposta: Sim, conforme descrito no Edital e no Termo de Referência

18. Para o lote 02, item 06, também deve-se considerar realização e higienização 4 vezes ao dia?

Resposta: Sim, conforme descrito no Edital e no Termo de Referência

Considerando que se trata, apenas de resposta aos questionamentos, fica mantido o prazo de abertura para dia 27 de março de 2023, às 09h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF), no site: www.comprasgovernamentais.gov.br permanecendo os demais termos do edital inalterados.

Publique-se.

Porto Velho/RO, 22 de março de 2023

GRAZIELA GENOVEVA KETES
Pregoeira da Equipe BETA/SUPEL/RO
Mat.300118300



Documento assinado eletronicamente por **Graziela Genoveva Ketes, Pregoeiro(a)**, em 23/03/2023, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0036811481** e o código CRC **369BE512**.