



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

**RESPOSTA**

**RESPOSTA**

**AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 330/2022/SUPEL/RO**

**Processo Administrativo: N.º. 0069.235129/2021-85**

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de playgrounds e mobiliário urbano em madeira sintética ecológica, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na tabela 01 e 02 do subitem 3.1.2 e 3.1.3.2. do Termo de Referência, ANEXO I do Instrumento Convocatório.

A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Pregoeiro nomeado na Portaria nº 142/GAB/SUPEL, publicada no DOE do dia 06/11/2022, vem neste ato responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail por empresa interessada.

**QUESTIONAMENTOS 1 - Empresa "A"**

[...]

1) conta no TR "ENCOSTO EM MADEIRA SINTÉTICA ", devemos compreender as 4 tábuas de madeira sintética apenas nos encostos ou duas nos encostos e duas nos assentos, conforme padrão de mercado.

2) Para as medidas exigidas, "04 unidades de tábuas em madeira plástica 0,15x0,40x1,60m", o 0,40 representa 40 cm? Perguntamos, visto que as demais medidas são padrões de mercados, 1,60m de comprimento e 15 cm de largura, mas 40 cm de espessura é TOTALMENTE inviável e NENHUM fornecedor fábrica, estas medidas variam de 1 a 4 cm, dependendo do material.

Ademais, nesta medida, resta-nos outra dúvida. A espessura padrão de nossa fábrica é de 2 cm, visto nosso material ser fabricado em CHAPA de madeira sintética MACIÇA, possuindo a maior taxa de resistência do mercado, comprovada com laudo emitido por laboratório credenciado ao INMETRO. Outros fabricantes de utilizam de MADEIRAS "OCAS", mais frágeis e menos duradouras. Então, viemos por meio deste, em busca de manter a isonomia e ampla concorrência, esclarecer, se esta administração aceita o banco com madeira plastica MACIÇA de 2cm de espessura. Aguardamos


[...]

**RESPOSTA: A SEJUS, por meio do Núcleo de Compras, manifesta-se:**

[...]

Informação nº 12/2024/SEOSP-ASCPO

Informamos para os devidos fins quanto a pertinência do questionado via e-mail: Pedido de Esclarecimento ([0046516078](#)) e o Despacho [0046526501](#), sobre esclarecimento das especificações dos bancos em madeira plástica, que estas seguem abaixo para atendimento, sem prejuízo da continuidade do processo:

ITEM	ESCOPO DOS INSUMOS	ESPECIFICAÇÕES	REFERÊNCIA
01	BANCO 03 LUGARES	<p>Dimensões: largura 1,50 X altura - Variável (0,75m a 0,80m );</p> <p>Acabamento/cor da Madeira Sintética: IPÊ;</p> <p>Assento e Encosto: 04 unidades de tábuas em madeira plástica maciça 0,15x0,04 x1,50m - sendo 02 tábuas para assento e 02 tábuas para encosto;</p> <p>Pés: 03 pés em formato "H" com altura variável entre 44 e 45cm e 10cm de largura;</p> <p>Tipo de fixação: parafusos e porcas para fixar as tábuas em aço galvanizado; travas para fixação no chão; quantidade de porcas, parafusos e travas que garantam a fixação e uso seguro do produto conforme dimensionamento sob responsabilidade do fornecedor.</p>	

Dimensões: largura 2,0m X altura - Variável (0,75m a 0,80m )

Acabamento/cor da Madeira Sintética: IPÊ

Assento e Encosto: 04 unidades de tábuas em madeira plástica maciça 0,15 x 0,04 x 2,00m - sendo 02 tábuas para assento e 02 tábuas para encosto;

02 BANCO 04  
LUGARES

Pés: 04 pés em formato "H", em madeira plástica com altura variável entre 0,44 e 0,45m e 0,10m de largura;

Tipo de fixação: parafusos e porcas para fixar as tábuas em aço galvanizado; travas para fixação no chão; quantidade de porcas, parafusos e travas que garantam a fixação e uso seguro do produto conforme dimensionamento sob responsabilidade do fornecedor.



Deste modo, quanto aos questionamentos:

1) Consta no TR "ENCOSTO EM MADEIRA SINTÉTICA ", devemos compreender as 4 tábuas de madeira sintética apenas nos encostos ou duas nos encostos e duas nos assentos, conforme padrão de mercado.

**Conforme a imagem de referência, seriam duas tábuas de madeira sintética para assento e duas tábuas de madeira sintética para o encosto.**

2) Para as medidas exigidas, "04 unidades de tábuas em madeira plástica 0,15x0,40x1,60m", o 0,40 representa 40 cm?

As medidas utilizadas como referência para as tábuas de assento e encosto, são de 1,50m e 2,00m para os bancos de 3 e 4 lugares respectivamente, sendo a espessura das mesmas de 4,0cm. Tendo em vista a especificação ter se baseado em madeira oca, se a tábua em madeira plástica maciça com espessura inferior a 4cm atender as especificações em resistência e desempenho, e por seguinte possuir certificação que garanta tal feito sem prejuízo a administração pública, não há impedimento quanto ao seu uso.

Cássia Virgínia Macêdo Carneiro

Assessora XI

Matrícula: 300121568

[...]

Permanece inalterada a data de abertura previamente agendada para o dia 19 de março de 2024 às 10h00m. (Horário de Brasília - DF).

Eventuais dúvidas podem ser sanadas junto ao Núcleo de Atendimento, através do telefone (69) 3212-9243, ou no endereço sito ao Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos/Edif. Central, 2º Andar, Av. Farquar, nº 2986, B. Pedrinhas, CEP 76.801-470, Porto Velho/RO.

Ciência aos interessados.

Publique-se.

**RONALDO ALVES DOS SANTOS**

Pregoeiro

Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL / RO



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Alves dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 12/03/2024, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046742800** e o código CRC **42A41046**.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0069.235129/2021-85

SEI nº 0046742800

Criado por [85384186291](#), versão 3 por [85384186291](#) em 12/03/2024 12:48:43.