

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE
Assessoria de Tecnologia da Informação - FEASE-ASTI

Parecer nº 10/2024/FEASE-ASTI

Em resposta ao Despacho SUPEL-BETA ID (0054714760), este setor analisou a proposta do equipamento ofertado e a Declaração de Assistência Técnica, segue abaixo o quadro comparativo e suas respectivas justificativas.

ITEM	EMPRESA	MARCA/MODELO	ANEXO DA EMPRESA	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPOSTO PELA EMPESA	DESCRIÇÃO TR/SAMS ANEXO I - Termo de Referência (0051835063); ANEXO II - SAMS (0048164226);	RESULTADO DA ANÁLISE aspectos que atendeu, e os que não estão condizentes com o exigido em edital	DILIGÊNCIA SIM/NÃO	CLASSIFICADA SIM/NÃO
1	PLAZA COMERCIO, SERVICOS E TRANSP	RAGTECH/NEW EASY WAY	0052639515	<p>Nobreak Easy Way 1500VA, Tecnologia Senoidal por Aproximação(nobreak interativo NBR15014) - Trivolt automático 115v, 127v e 220v - Tensão de entrada 115/127v - Tensão de saída 115v - Chave liga/desliga temporizada com função mute - 6 tomadas de saída protegidas contra falta de energia - Battery save: evita a descarga desnecessária de bateria - auto partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede. Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica; estabilizador com 8 estágios de regulação ON-LINE; proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão; proteção contra potência estendida (sobrecarga), curto circuito e sobretemperatura; proteção contra descarga total das baterias.</p> <p><u>Declaração de Garantia e Assistência Técnica (0054707841)</u></p> <p>Declaramos, para os devidos fins, que todos os equipamentos fornecidos no âmbito do Pregão Eletrônico Nº 90228/2024</p>	<p>NOBREAK 1500VA: Potência mínima - 1500 VA Tensão entrada – Bivolt 115/ 220V Tensão saída – 115V Forma de Onda - Senoidal pura, ou por aproximação - retangular PWM Conexão de entrada - Plugue NBR 14136 Tempo de autonomia mínimo - 30 minutos para computador on board) Estabilizador Interno – Requisito necessário. Porta fusível - com unidade reserva. Garantia pós venda. Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descarga total das baterias.</p> <p><u>Item 9 - Subitem</u></p>	<p>O item proposto condiz com o solicitado, tendo todas as suas características iguais ou superior aos aspectos exigidos em edital, estando também em conformidade com a</p>	NÃO	SIM

			<p>contam com garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e mau funcionamento. Durante o período de garantia, a assistência técnica será prestada pela empresa autorizada conforme abaixo: Empresa Responsável pela Assistência Técnica: ECOM INFORMÁTICA CNPJ: 00.864.545/0001-46 Razão Social: P a da Silva Junior Informatica Endereço: Rua Benjamim Constant, 366 - Arigolândia, Porto Velho, Rondônia, CEP: 76801-200 Telefone: (69) 3224-2010 E-mail: [REDACTED]</p>	<p><u>9.2 e 9.3</u> <u>Termo de Referência</u> O objeto desta aquisição deverá conter Garantia de no mínimo 12 (DOZE) meses pelo fabricante, assistência técnica e reposição de peças, sendo que a empresa deverá apresentar durante a fase de licitação a razão social e o endereço da empresa que prestará a assistência técnica. A empresa ganhadora do certame deverá garantir a qualidade e integridade do objeto, ou seja, em qualquer sinal de defeito de funcionalidade durante o período de garantia o mesmo deverá ser trocado pelo fornecedor, sem ônus para a Administração.</p>	<p>Declaração de Assistência Técnica.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Porto Velho, 13 de novembro de 2024.

JOÃO ABNER ARAÚJO MARTINS
Assessor de Tecnologia da Informação/ASTI



Documento assinado eletronicamente por **João Abner Araújo Martins**, Assessor(a), em 13/11/2024, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0054743516** e o código CRC **4A86B906**.