



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
Coordenadoria de Obras - SESAU-CO

Parecer nº 62/2025/SESAU-CO

De: SESAU-CO

Para: SESAU/GECOMP

Processo Nº: 0036.042461/2023-47

Assunto: **Resposta ao Pedido de Diligência - ELEVA COMERCIO E SERVICO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.**

Prezados,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao Despacho (0058760881), que solicita a análise de exequibilidade da proposta, retornamos os autos com o parecer.

Informamos que após a verificação das documentações apresentadas (0058739828) e (0058739865), atestamos que a licitante **ELEVA COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 16.667.114/0001-20, não apresentou documento que comprove a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em subestação, apenas em grupos geradores.

Com isso, não é possível atestar similaridade entre os valores anuais da Proposta (0058254926) e o contrato (0058739865), uma vez que os objetos são distintos.

Sendo assim, a empresa está **INAPTA** para continuar no certame.

Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Atenciosamente.

Porto Velho, data e hora do sistema.

LUCAS MATEUS DO NASCIMENTO

Técnico/SESAU-CO

Eletrotécnico

CRT/01: 04547777284

Matrícula: 300200379





Documento assinado eletronicamente por **LUCAS MATEUS DO NASCIMENTO**, Técnico, em 01/04/2025, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058855222** e o código CRC **9FF8426E**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.042461/2023-47

SEI nº 0058855222