



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

DESPACHO

De: SEDUC-COTIC

Para: SEDUC-GEA

Processo Nº: 0029.040094/2023-36

Assunto: Análise de propostas

Senhor(a) Gerente,

Encaminhamos os autos com a Análise Técnica das Propostas de Preços - PE n. 90341/2024, conforme exposto abaixo:

Item 01 - HIGH LEVEL COMERCIO - ITEM 1 (0058278097)

| Resultado | |
|-------------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> Forma de onda senoidal pura apenas em rede, isso significa que somente quando o equipamento estiver conectado na rede, é que vai operar em modo de onda senoidal pura. Sendo que no momento em que faltar energia na rede, o nobreak entra em modo de operação fora da rede, e o equipamento deixa de operar em forma de onda senoidal pura. |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas. |

Item 02 - PORTO TECNOLOGIA - ITEM 2 (0058278746)

| Resultado | |
|------------------|--|
| ATENDE | |

Item 03 - ATA SISTEMAS DE ENERGIA - ITEM 3 (0058278794)

| Resultado | |
|-------------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> Não possui conexão de entrada, bornes; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> Não possui conexão de saída, bornes; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> Não possui autodiagnóstico de bateria; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> Não possui microprocessador, DSP (processador digital de sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade; |

| | |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui autoteste; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui DC start; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui inversor, sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui RJ-45 (agente SNMP); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui correção linear de variação da rede elétrica; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui afundamento de tensão (SAG); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui qualidade e condicionamento dos gabinetes, em material em plástico ABS anti-chamas; |

Item 04 - HIGH LEVEL COMERCIO - ITEM 4 (0058279171)

| Resultado | |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Forma de onda senoidal pura apenas em rede, isso significa que somente quando o equipamento estiver conectado na rede, é que vai operar em modo de onda senoidal pura. Sendo que no momento em que faltar energia na rede, o nobreak entra em modo de operação fora da rede, e o equipamento deixa de operar em forma de onda senoidal pura. |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas. |

Item 05 - PORTO TECNOLOGIA - ITEM 5 (0058282772)

| Resultado | |
|-----------|--------|
| | ATENDE |

Item 06 - HIGH LEVEL COMERCIO - ITEM 6 (0058407729)

| Resultado | |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui conexão de entrada, bornes; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui conexão de saída, bornes; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui autodiagnóstico de bateria; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui microprocessador, DSP (processador digital de sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui autoteste; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui DC start; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui inversor, sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui RJ-45 (agente SNMP); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui correção linear de variação da rede elétrica; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui afundamento de tensão (SAG); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui qualidade e condicionamento dos gabinetes, em material em plástico ABS anti-chamas; |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Wanderlei Ferreira Leite, Coordenador(a)**, em 25/03/2025, às 21:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0058562009** e o código CRC **85565124**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0029.040094/2023-36

SEI nº 0058562009



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

DESPACHO

De: SEDUC-COTIC

Para: SEDUC-GEA

Processo Nº: 0029.040094/2023-36

Assunto: Análise de propostas

Senhor(a) Gerente,

Encaminhamos os autos com a análise técnica das propostas de preços - PE n. 90341/2024, encaminhadas através do Despacho 0058723360

Item 01 - Empresa: STAR COMERCIO LTDA

Proposta STAR - ITEM 01 (0058722806)

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none">· Forma de onda senoidal pura apenas em rede, isso significa que somente quando o equipamento estiver conectado na rede, é que vai operar em modo de onda senoidal pura. Sendo que no momento em que faltar energia na rede, o nobreak entra em modo de operação fora da rede, e o equipamento deixa de operar em forma de onda senoidal pura. |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none">· Não possui recurso guia de cabos. |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none">· Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas. |

Item 03 - Empresa: VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Proposta VLP INDUSTRIA - ITEM 03 (0058722955)

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none">· Não possui correção linear de variação da rede elétrica; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none">· Não possui afundamento de tensão (SAG); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none">· Não possui conexão de entrada, bornes; conexão de saída, bornes; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none">· Não possui qualidade e condicionamento dos gabinetes, em material em plástico ABS anti-chamas; |

Item 04 - Empresa: IZAIAS MARTINS DE SOUZA JUNIOR

Proposta IZAIAS - ITEM 04 (0058723098)

| Resultado | Motivo |
|-----------|--------|
| | |

| | |
|-------------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Forma de onda senoidal pura apenas em rede, isso significa que somente quando o equipamento estiver conectado na rede, é que vai operar em modo de onda senoidal pura. Sendo que no momento em que faltar energia na rede, o nobreak entra em modo de operação fora da rede, e o equipamento deixa de operar em forma de onda senoidal pura. |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Não possui recurso guia de cabos. |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas. |

Item 06 - Empresa: L&R SOLUÇÕES LTDA
Proposta L&R SOLUCOES - ITEM 06 (0058723268)

| Resultado | Motivo |
|-------------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Não possui topologia nobreak (UPS); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Não possui tempo de autonomia, 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Não possui transformador isolador; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Não possui inversor, sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Não possui correção linear de variação da rede elétrica; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Não possui afundamento de tensão (SAG); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> · Não possui qualidade e condicionamento dos gabinetes, em material em plástico ABS anti-chamas; |

Em análise a Solicitação STAR COMÉRCIO LTDA (0058727468) temos a esclarecer:

ITEM 01

Análise da proposta de preços da empresa STAR COMERCIO LTDA.

Apresentou a marca CR ENERGIA, modelo KSB 1500BS.

A empresa enviou por e-mail, documento no qual alega que no processo não consta do edital a exigência de **gabinete em plástico ABS anti-chamas**, porque tal exigência estaria constando somente do ETP – Estudo Técnico Preliminar, parte do Termo de Referência e que é parte do Edital.

O edital dispõe no item 1.1.1 que o instrumento convocatório e todos os elementos INTEGRANTES se encontram no endereço eletrônico indicado.

O item 7.2 do mesmo edital afirma que todos os licitantes devem obedecer rigorosamente aos termos do edital e de seus anexos, devendo a oferta observar os preços máximos do edital, de acordo com o item 9.5 do edital e apresentar as declarações constantes do anexo do edital, de acordo com o item 12.17, “g” desse mesmo edital.

É indubidoso que o ETP – Estudo Técnico Preliminar faz parte do Termo de Referência e do Edital, senão não estaria disposto dentro do Edital, o valor da contratação e os preços máximos que são fixados pelo Estudo Técnico Preliminar, portanto, impossível que tal ETP não faça parte do Edital.

Afirma o licitante que:

“Dentre outros fatores que desclassificaram alguns licitantes, a exigência de que o GABINETE DO NOBREAK SEJA EM PLÁSTICO ABS nos manifestou estranheza, pelo fato de não existir tal característica no Termo de Referência do edital.

Ao buscar conhecimento aprofundado a esse respeito no edital, notamos que o termo ABS aparece uma única vez em todo o edital e é apenas no Estudo Técnico Preliminar (ETP). Contudo, é importante destacar que não é o ETP que norteia o licitante quanto à especificação técnica do objeto da licitação, este é apenas um documento PREPARATÓRIO e sem força vinculante direta sobre os licitantes”.

O Estudo Técnico Preliminar é parte INTEGRANTE do Edital e vincula o licitante, porque é parte do Edital. Não vincularia se a ele não fosse dado conhecimento do seu conteúdo, o que não é o caso.

O item 18 do Termo de Referência é bem explícito no que diz respeito ao próprio Estudo Técnico e sobre como deve ser seguido, e o item 13.3 “f” EXIGE que o Licitante apresente sua Declaração de ciência do Edital. Edital que é integrado pelo Termo de Referência que guarda, dentro dele, o Estudo Técnico Preliminar.

Portanto, não só teve ciência da exigência como está a ela vinculada. Não existem documentos inúteis no Edital, se o Estudo Técnico Preliminar não tivesse necessidade de ser seguido, não integraria o Edital. A própria licitante declarou em sua proposta: “Nós, abaixo assinado declaramos que: Examinamos e não temos restrição alguma ao Edital de Licitação, incluindo os adendos do edital e seus anexos.”

Não há incongruência na análise técnica do produto, porque a exigência foi previamente apresentada ao licitante, que dela tomou conhecimento, declarando-o inclusive.

O ETP não seria vinculante, se não fosse parte do instrumento convocatório, mas é parte dele, portanto, está o licitante vinculado as exigências dele constante.

Caso a ETP não estivesse dentro do Termo de Referência, não seria a ETP vinculante em relação ao licitante, por que seria tratada somente como parte interna e não pública do processo licitatório, mas a partir do momento que integra o Edital que é entregue ao licitante, ela passa a ser parte pública do procedimento e integrante do Edital. Portanto, a análise técnica foi efetuada com acerto, não podendo a licitante alegar qualquer surpresa, já que tomou integral conhecimento do Termo de Referência e da ETP que lhe acompanha, como Anexo 1 do edital.

Portanto, a apresentação de gabinete em desconformidade com a exigência técnica é motivo de desclassificação e o licitante não cumpriu a exigência do Edital.

Em relação às demais características requeridas, primeiro, temos que observar que, de acordo com o folder apresentado pela licitante, o tipo de forma da onda do equipamento é “SENOIDAL PURA EM REDE E PWM EM MODO INVERSOR”, ou seja, em modo de operação, fora da rede, o equipamento não apresenta onda senoidal pura.

É importante ressaltar que alguns dos equipamentos ligados à rede só operam em onda senoidal pura, no momento do desligamento da rede de energia elétrica, se o nobreak não estiver operando em onda senoidal pura, tais equipamentos se desligam, impedindo a continuidade do trabalho.

Nessa situação, o equipamento perde sua função, qual seja: a de permitir que os equipamentos conectados continuem operando, razão pela qual a exigência da onda senoidal pura.

Segundo, a Entrada USB para o gerenciamento de energia não vem acompanhada de cabo, exigido pelo edital.

Terceiro, não há o Recurso de Guia de Cabos, exigido pelo Edital.

Conclusão, o equipamento apresentado não atende as especificações do edital.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Wanderlei Ferreira Leite, Coordenador(a)**, em 14/04/2025, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador
0058871537 e o código CRC **C6F002E2**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0029.040094/2023-36

SEI nº 0058871537



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

DESPACHO

De: SEDUC-COTIC

Para: SEDUC-GEA

Processo Nº: 0029.040094/2023-36

Assunto: Análise de propostas.

Senhor(a) Gerente,

Encaminhamos os autos com a Análise Técnica das Propostas de Preços - PE n. 90341/2024, conforme solicitado no Despacho (0059503164):

Item 03 - Empresa: HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui topologia nobreak (UPS); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui conexão de entrada, bornes; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui conexão de saída, bornes; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui tempo de autonomia, 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui transformador isolador; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui microprocessador, DSP (processador digital de sinais) que proporciona melhor desempenho e confiabilidade; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui autoteste; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui inversor, sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui correção linear de variação da rede elétrica; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui afundamento de tensão (SAG); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui qualidade e condicionamento dos gabinetes, em material em plástico ABS antichamas; |

Item 03 - Empresa: ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA

| Resultado | Motivo |
|------------|---|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui tempo de autonomia expansível até 2 horas para 25% de carga; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui expansão de autonomia; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui gerenciamento RS-485 / RJ-45; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui qualidade e condicionamento dos gabinetes, em material em plástico ABS antichamas; |

Item 04 - Empresa: RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA

| Resultado | Motivo |
|------------|---|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui forma de onda senoidal pura (modelo ofertado possui forma de onda senoidal por aproximação). |

Item 04 - Empresa: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS.

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Forma de onda senoidal pura apenas em rede, isso significa que somente quando o equipamento estiver conectado na rede, é que vai operar em modo de onda senoidal pura. Sendo que no momento em que faltar energia na rede, o nobreak entra em modo de operação fora da rede, e o equipamento deixa de operar em forma de onda senoidal pura. |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não há o recurso de guia de cabos; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS antichamas. |

Item 06 - Empresa: RAEFEL SOLUÇÕES LTDA

| Resultado | Motivo |
|------------|---|
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui tempo de autonomia de 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui expansão de autonomia; |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Não possui afundamento de tensão (SAG); |
| NÃO ATENDE | <ul style="list-style-type: none"> • Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS antichamas. |

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Wanderlei Ferreira Leite, Coordenador(a)**, em 30/04/2025, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059535593** e o código CRC **5206440D**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC

DESPACHO

De: SEDUC-COTIC

Para: SEDUC-GEA

Processo Nº: 0029.040094/2023-36

Assunto: Análise de propostas.

Senhor(a) Gerente,

Encaminhamos os autos com a Análise Técnica das Propostas de Preços - PE n. 90341/2024, conforme solicitado no Despacho 0059847693

Item 01 - Empresa: GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A
Proposta GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO - item 1 (0059846492)

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | • Não possui tecnologia dsp (processador digital de sinais); |
| NÃO ATENDE | • Não possui o recurso de guia de cabos; |
| NÃO ATENDE | • Não possui porta fusível externo com unidade reserva; |
| NÃO ATENDE | • Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia; |

Item 01 - Empresa: LUGATH COMÉRCIO LTDA
Proposta LUGATH COMERCIO LTDA - item 1 (0059846595)

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | • Não possui forma de onda senoidal pura, apenas por aproximação. |
| NÃO ATENDE | • Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia; |

Item 01 - Empresa: ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA
Proposta ODERÇO DISTRIBUIDORA - item 1 (0059846807)

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | • Não possui forma de onda senoidal pura, apenas por aproximação. |
| NÃO ATENDE | • Não possui o recurso de guia de cabos; |
| NÃO ATENDE | • Não possui estabilizador interno com 4 estágios de regulação; |
| NÃO ATENDE | • Não possui porta fusível externo com unidade reserva; |
| NÃO ATENDE | • Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia; |

Item 01 - Empresa: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Proposta PORTO TECNOLOGIA - item 1 (0059846980)

| Resultado |
|-----------|
| ATENDE |

Item 03 - Empresa: L&R SOLUÇÕES LTDA
 Proposta L&R SOLUÇÕES LTDA - item 3 (0059847128)

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | • Não possui topologia nobreak (UPS); |
| NÃO ATENDE | • Não possui tempo de autonomia, 50 minutos expansível até 2 horas para 25% de carga; |
| NÃO ATENDE | • Não possui transformador isolador; |
| NÃO ATENDE | • Não possui inversor, sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); |
| NÃO ATENDE | • Não possui correção linear de variação da rede elétrica; |
| NÃO ATENDE | • Não possui afundamento de tensão (SAG); |
| NÃO ATENDE | • Não possui qualidade e condicionamento dos gabinetes, em material em plástico ABS anti-chamas; |

Item 03 - Empresa: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Proposta PORTO TECNOLOGIA - item 3 e 6 (0059847336)

| Resultado |
|-----------|
| ATENDE |

Item 04 - Empresa: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS.
 Proposta ELTEK DISTRIBUIDORA - item 4 (0059851291)

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | • Não possui o recurso de guia de cabos; |
| NÃO ATENDE | • Gabinete de Aço Metálico Antichama com Pintura Epóxi Anticorrosiva. Sendo que o gabinete deverá ser em material em plástico ABS anti-chamas. |

Item 04 - Empresa: LUGATH COMÉRCIO LTDA
 Proposta LUGATH COMÉRCIO LTDA - item 4 (0059847488)

| Resultado | Motivo |
|------------|--|
| NÃO ATENDE | • Não possui forma de onda senoidal pura, apenas por aproximação. |
| NÃO ATENDE | • Não indicou os dados e local da empresa prestadora da assistência técnica no estado de Rondônia; |

Item 04 - Empresa: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Proposta PORTO TECNOLOGIA - item 4 (0059847610)

| Resultado |
|-----------|
| ATENDE |

Item 06 - Empresa: PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Proposta PORTO TECNOLOGIA - item 3 e 6 (0059847336)

| Resultado |
|-----------|
| ATENDE |

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Wanderlei Ferreira Leite, Coordenador(a)**, em 09/05/2025, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0059885999** e o código CRC **43F37EA2**.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0029.040094/2023-36

SEI nº 0059885999