



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Polícia Civil - PC

Núcleo de Compras - PC-NCP

DESPACHO

De: PC-NCP

Para: SUPEL-COGEN4

Processo Nº: 0019.035760/2023-33

Assunto: **Análise da Proposta JC CLIMATIZACAO MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA (0060181991)**

Senhora Pregoeira,

Foi realizada a análise técnica da proposta apresentada pela empresa **JC CLIMATIZAÇÃO MANUTENÇÃO E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ sob o nº **57.887.016/0001-85** (ID. 0060181991), no processo licitatório que tem por objetivo a aquisição de Câmaras Frigoríficas Mortuárias para o Instituto Médico Legal da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

A proposta foi comparada com as especificações exigidas no Termo de Referência, levando em conta todos os critérios técnicos estabelecidos, como capacidade, material de fabricação, sistema de refrigeração, controle de temperatura, estrutura das gavetas, drenagem, sistema de lavagem e instalação.

Após essa verificação, constatamos que a proposta contém informações incompletas ou imprecisas em diversos itens importantes, o que impede confirmar, neste momento, se o produto atende completamente às exigências. Veja-se:

ESPECIFICAÇÕES DA CÂMARA FRIGORÍFICA MORTUÁRIA				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO EXIGIDA	ESPECIFICAÇÃO OFERTADA	ATENDIDO?	OBSERVAÇÃO
Tipo	Câmara fria mortuária, 6 corpos, gavetas individuais	Câmara Frigorífica Mortuária, 6 corpos	Parcialmente	Não menciona divisão 4 normais + 2 obesos
Revestimento externo e interno	Aço inox	Revestimento interno e externo em aço inox	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—
Isolamento térmico	Poliuretano de alta densidade	Poliuretano de alta densidade	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—
Puxadores e trincos para fechamento	Sim	"Tipo Fechamento: Ação Combinada, Sob Pressão"	Parcialmente	Solicitar detalhamento sobre o tipo de trincos e puxadores
Sistema de autolavagem	Sim	Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—
Unidade de refrigeração incorporada	Sim	Não informado	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Confirmar presença e tipo
Evaporadora e condensadora	Sim, especificadas	Condensadora e evaporadora remotas	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—
Portas com fechamento magnético e puxadores embutidos	Sim	Não informado	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Deve ser esclarecido
Termocontrolador digital	Sim	Termostato, controle graduativo	Parcialmente	Confirmar se é digital
Macas removíveis em aço inox	Sim	Gavetas com trilhos internos em perfil L	Parcialmente	Solicitar especificação detalhada das macas
Faixa de temperatura refrigerada	2°C a 6°C	+2°C a +6°C	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—
Faixa de temperatura congelada	-2°C a -10°C, com set point até -15°C	-18°C a -20°C	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—
Iluminação interna	Sim	Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—

ESPECIFICAÇÕES DA CÂMARA FRIGORÍFICA MORTUÁRIA				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO EXIGIDA	ESPECIFICAÇÃO OFERTADA	ATENDIDO?	OBSERVAÇÃO
Fundo inclinado para drenagem	Sim	Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—
Sistema de drenagem do condensado	Sim	"Dreno" citado	Parcialmente	Esclarecer tipo e funcionamento
Dimensões aproximadas (mm)	2720 x 2400 x 2150	Não informado	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Seria dimensões de: 2450x 2450 x 2050? As dimensões devem ser confirmadas
Quadro de comando digital	Sim	Sim	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	—
Sistema de degelo	Sim	Não informado	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Deve ser esclarecido
Unidade condensadora	Detalhada	Mencionada, mas sem todos os detalhes	Parcialmente	Solicitar informações técnicas completas
Unidade evaporadora	Detalhada	Mencionada, mas sem todos os detalhes	Parcialmente	Solicitar informações técnicas completas
Instalação e montagem inclusa	Sim, com mão de obra e materiais	Não informado	<input checked="" type="checkbox"/> Não	Confirmar responsabilidade da empresa

Assim, solicitamos diligência para que a empresa apresente esclarecimentos técnicos e, se necessário, complementação documental referente aos itens supracitados.

O não atendimento ou o atendimento incompleto às solicitações poderá acarretar na desclassificação da proposta por não atendimento às exigências técnicas mínimas do edital.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, data da assinatura eletrônica.

ANDERSON FERNANDES MELO
Diretor de Administração e Finanças PC-GAF

JEREMIAS MENDES DE SOUZA
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia PC/RO



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Fernandes Melo, Diretor(a)**, em 17/06/2025, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **JEREMIAS MENDES DE SOUZA, Delegado(a) Geral de Polícia Civil**, em 17/06/2025, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0061313739** e o código CRC **85D02725**.