

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Corpo de Bombeiros Militar - CBM

Diretoria de Informática - CBM-DINF

RELATÓRIO

1. I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Este relatório trata-se do solicitado no Despacho de Id: 70074979, encaminhado para esta Comissão de materiais e equipamentos de campanha - Portaria (0055095930), onde foi solicitado "análise técnica do item relacionado" e suas conformidades com as especificações listadas no Termo de Referência 0062159167, limitando-se apenas a confecção de relatório técnico referente ao item 70 - Nobreak.

1.2. Reforço que este relatório não visa analisar os aspectos discricionários da oportunidade, conveniência, economicidade, legalidade e nem tampouco se a aquisição do produto é interessante ou não a administração pública.

2. II - RELATÓRIO TÉCNICO

Item	Categoria	Requisito do TR	Especificação Mínima Exigida: 0062159167	Proposta LINKMARKET: Nobreak UPS SAFE-PRO 1500VA Bivolt Coletex (69599615)	Atende	Observação Técnica
	Topologia	Tipo de nobreak	Interativo com regulação on-line	Nobreak interativo com regulação on-line	Sim	Consta no catálogo
	Potência	Potência nominal	1500 VA	1500 VA	Sim	Atende integralmente
	Tensão entrada	Entrada	Bivolt automático	Bivolt automático 115/220V	Sim	Conforme proposta
	Tensão saída	Saída	115V	115V	Sim	Conforme catálogo
	Forma de onda	Tipo de onda	Senoidal por aproximação (PWM)	Senoidal por aproximação PWM	Sim	Conforme catálogo
	Fator de potência	Saída	Mínimo 0,65	0,62	Não	Inferior ao mínimo exigido
	Entrada elétrica	Conector entrada	Plug NBR 14136	Padrão NBR 14136	Sim	Conforme catálogo
	Saída elétrica	Nº de tomadas	5 tomadas	8 tomadas NBR 14136	Sim	Superior ao mínimo
	Proteção	Fusível externo	Com unidade reserva	Porta fusível externo com unidade reserva	Sim	Conforme catálogo
	Estabilização	Estabilizador interno	Obrigatório	AVR – Regulação automática de tensão	Sim	Equivalente funcional
	Filtro de linha	Filtro EMI/RFI	Obrigatório	Filtro EMI/RFI interno	Sim	Conforme catálogo
	Formato	Tipo	Torre	Torre	Sim	Compatível

Item	Categoria	Requisito do TR	Especificação Mínima Exigida: 0062159167	Proposta LINKMARKET: Nobreak UPS SAFE-PRO 1500VA Bivolt Coletek (69599615)	Atende	Observação Técnica
	Processamento	Microprocessador	RISC com memória Flash	Microprocessador RISC/Flash	Sim	Conforme catálogo
	Autonomia	Tempo mínimo	60 minutos (referência)	Até 60 minutos (dependendo da carga)	Sim	Conforme catálogo
	Desmagnetização	Circuito desmagnetizador	Obrigatório	Possui	Sim	Conforme catálogo
	Sinalização	LED bicolor	Obrigatório	LEDs indicadores diversos	Sim	Conforme site do fabricante
	Alarme	Audiovisual	Obrigatório	Emissão de BIP com duração de 1 segundo e intervalos de 3 segundos	Sim	Conforme site do fabricante
	Botão liga/desliga	Temporizado	Obrigatório	Botão temporizado	Sim	Conforme catálogo
	Proteções carga	Elétricas completas	Blackout, surtos, subtensão, sobretensão etc.	Proteções completas (surtos, subtensão, sobrecarga, etc.)	Sim	Atende funcionalmente
	Proteções internas	Equipamento	Sobrecarga, curto, temperatura, bateria	Possui todas as proteções	Sim	Conforme catálogo
	Garantia	Garantia mínima	1 ano	12 meses	Sim	Conforme catálogo
	Documentação	Catálogo técnico	Obrigatório	Catálogo apresentado	Sim	Atendido

3. IV – CONCLUSÃO

3.1. Após análise minuciosa do item 70, apresentado pela licitante: **Proposta LINKMARKET INFORMATICA (item 70) (69599615)**, especificamente quanto ao modelo: **Nobreak UPS SAFE-PRO 1500VA Bivolt Coletek Energia**, e considerando as especificações técnicas obrigatórias previstas no Termo de Referência SEI nº 0062159167, esta Comissão conclui que o referido equipamento **não atende integralmente** às exigências do objeto.

3.2. Ressalta-se que os subitens apontados possuem natureza essencial, por integrarem o núcleo da especificação técnica mínima exigida, não se caracterizando como funcionalidades acessórias, opcionais ou meramente complementares.

Diante do exposto, conclui-se que o equipamento: **Nobreak UPS SAFE-PRO 1500VA Bivolt Coletek Energia**, **Não atende** às especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência SEI nº 0062159167, caracterizando incompatibilidade técnica do modelo ofertado e impedindo sua aceitação no certame.

Respeitosamente,

Porto Velho - RO, data e hora do sistema.

VICTOR PAULO RODRIGUES DE SOUZA - TEN CEL BM

Presidente da Comissão

ELVIS MARINHO DONADON BATISTA - 1º TEN BM

Secretário da comissão

JOÃO BOSCO GONÇALVES DO NASCIMENTO - 1º SGT BM

Membro da Comissão

HENDRYCKS BOTELHO CAHÚ - 2º SGT BM

Membro da Comissão

MARCOS DOS SANTOS BRAGA - 3º SGT BM

Membro da Comissão



Documento assinado eletronicamente por **Joao Bosco Goncalves do Nascimento, Subtenente**, em 18/03/2026, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **70258363** e o código CRC **10A492AC**.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0004.010936/2024-94

SEI nº 70258363